CONTINUA PLANO AP-09

CONTINUA PLANO AP-12

CONTINUA PLANO AP-13

UNIDAD DE LOGISTICA
CTO LPZ
ARCHIVO DOCUMENTARIO
PROTECCION Y SEGURIDAD
PERSONAL VARONES
SH PERSONAL MUJERES
UNIDAD DE PERSONAL
SARDINEL H=0.15m
ALM INT RES SOL
SALA DE ESPERA CENTRO OBSTETRICO
HOMB.
MUJ.
VACIO
UNIDAD DE ECONOMIA
SALA DE RESPERA CENTRO QUIRURGICO
EPIDEMIOLOGIA Y SALUD OCUPACIONAL
SALA DE TELECOM. III
SECRETARIA
ADMINIS– TRACION
SALA DE USOS MULTIPLES
TRAMITE DOCU– MENTARIO
SALA DE ESPERA
UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD
SECRETARIA
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
UNIDAD DE SEGUROS
DIRECCION GENERAL
UNIDD DE ASESORIA JURIDICA
NIV.+6.20
VACIO
MAMPARA
BARANDA
CTO DE LAVADO
SALA DE REFRACCION
SALA DE ECOGRAFIA OBSTETRICA
VEST.
RECEPCION Y CONTROL
SALA DE HOLTER Y MAPA
SALA DE ESPIROMETRIA
CUARTO DE TABLERO
ALMACEN MATERIALES
ALMACEN REACTIVOS
LABORATORIO INMUNOHEMATOL.
ESTERILIZACION DE PRODUCTOS BIOLOGICOS
ALMACEN UNIDADES DE SANGRE Y HEMO– COMPONENTES
CORREDOR PUBLICO
CENTRO DE H Y BANCO
PROYECC. VACIO
ESCALERA 7 INTEGRADA
SARDINEL H=0.15m
BAF-½"
BAF-¾"
BAF-1"
BAC-½"
BAB-1"
C=150

LEYENDA

A-AF	TUBERIA DE AGUA FRIA DURA COBRE
A-AAF	TUBERIA DE AGUA FRIA BLANDA COBRE
A-AC	TUBERIA DE AGUA CALIENTE 55°C - COBRE
A-RAC	TUB. RETORNO DE AGUA CALIENTE COBRE 55°
A-AC	TUBERIA DE AGUA CALIENTE 80°C - COBRE
A-RAC	TUB. RETORNO DE AGUA CALIENTE COBRE 80°
	TUBERIA COLGADA
	TEE
	CODO DE 90°
	JUNTA FLEXIBLE
VC	VALVULAS RETORNO DE AGUA CALIENTE
	VALVULA ESFERICA HORIZONTAL
	VALVULA ESFERICA VERTICAL
	BAJA TUBERIA
	SUBE TUBERIA
	COLGADORES
	CRUCE DE TUBERIA SIN CONEECION
A-AF	ALIMENTADOR DE AGUA FRIA
VAF	VIENEN AGUA FRIA
SAF	SUBE AGUA FRIA
BAF	BAJA AGUA FRIA
A-AC	ALIMENTADOR DE AGUA CALIENTE
VAC	VIENE AGUA CALIENTE
SAC	SUBE AGUA CALIENTE
BAC	BAJA AGUA CALIENTE
A-AB	ALIMENTADOR DE AGUA BLANDA
VAB	VIENE AGUA BLANDA
SAB	SUBE AGUA BLANDA
BAB	BAJA AGUA BLANDA
A-RAC	ALIMENTADOR RETORNO AGUA CALIENTE
BRAC	BAJA RETORNO AGUA CALIENTE
VRAC	VIENE RETORNO AGUA CALIENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

1. TODAS LAS TUBERÍAS DE AGUA PROYECTADAS, SERÁN DE COBRE TIPO "L". LOS ACCESORIOS SERÁN CORRESPONDIENTES CON LA NORMA TÉCNICA DE TUBERÍAS.
SOLAMENTE LAS TUBERIAS PROYECTADAS DE INGRESO DE AGUA POTABLE DESDE LA CONEXION DEL MEDIDOR PUBLICO HASTA EL INGRESO A LAS CISTERNAS SERAN DE PVC CLASE-7.5 Y LAS DE RIEGO PVC CLASE-10.
2. EN LAS INSTALACIONES INTERIORES, LAS VÁLVULAS DE BOLA EN PARED HASTA 1.1/2" SE INSTALARÁN CON DOS UNIONES UNIVERSALES Y EN NICHOS METÁLICOS.
LAS VALVULAS DE HASTA 1.1/2" SERAN TIPO BOLA, MAYORES A ESTAS SERAN COMPUERTAS.
3. EN EL INTERIOR DE LOS SERVICIOS, LAS TUBERÍAS DE AGUA NO DEBEN SER INSTALADAS EN PAREDES, SERÁN INSTALADAS EN PISO, SALVO LAS VERTICALES HACIA LOS PUNTOS DE SALIDA, PARA LO CUAL DEBERÁ PREVERSE DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE ALBAÑILERÍA, EL ESPACIO QUE PERMITAN SU INSTALACIÓN.
4.PARA ASIMILAR LA DILATACION EN LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE Y RETORNO, DEBE INSTALAR JUNTAS DE DILATACION CADA 30m ENTRE SI EN TRAMOS RECTOS.
5.- TODAS LA RED DE AGUA CALIENTE Y DE RETORNO DEBERAN TENER UN AISLAMIENTO CON POLIMERO DE CONDUCTIVIDAD TERMICA BTU x pulg. Pcono x pCH-0.240.

NOTAS GENERALES

1. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES ESTÁN EN METROS, SALVO INDICACIÓN EXPRESA EN PLANOS. EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEBERÁ VERIFICAR DICHAS MEDIDAS Y NIVELES.
2. NO PODRÁ EJECUTARSE NINGUNA MODIFICACIÓN SIN AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO.
3. ANTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS.
4. DE EXISTIR DISCREPANCIAS, SE DEBERÁ CONSULTAR NECESARAMENTE CON EL PROYECTISTA.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:

BLOQUE / NIVEL	U.P.S.S. / U.P.S.
BLOQUE N° 100 PISO	• CONSULTA EXTERNA • HOSPITALIZACION • URGENCIA • CENTRO QUIRURGICO POR IMAGENES • OBSTETRICIA • CENTRO QUIRURGICO • ANATOMIA PATOLOGICA • CENTRO OBSTETRICO • CCEX. MATERNOS • CCEX. DE NIÑOS • CCEX. DE MUJERES • CCEX. DE VARONES
BLOQUE N° 200 PISO	• CONSULTA EXTERNA • HOSPITALIZACION • CENTRO DE ESTERILIZACION • CENTRO QUIRURGICO • CENTRO OBSTETRICO • CENTRO DE ESPECIALIDADES • CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE • SALA DE USOS MULTIPLES
BLOQUE N° 300 PISO	• CONSULTA EXTERNA • HOSPITALIZACION • RESIDENCIA DE PERSONAL
BLOQUE B	• LAVANDERIA
BLOQUE C	• PETROLEO/GLP
BLOQUE D	• SALUD AMBIENTAL
BLOQUE E	• TALLERES
BLOQUE F	• ALMACENES
BLOQUE G	• MODULO DIFERENCIADO TBC
BLOQUE H	• CUARTONIA
BLOQUE I	• CTO. INGRESO SERVICIO DE TELEFONI.
BLOQUE J	• CUARTONIA
BLOQUE K	• CUARTONIA
BLOQUE L	• CUARTONIA

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

Distrito:	Provincia:	Departamento:
TUMBES	TUMBES	TUMBES

ESPECIALIDAD:

INSTALACION SANITARIA

PLANO:

AGUA - SEGUNDO NIVEL BLOQUE A(SECTOR 3)

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

Ing. ROGER SALAZAR GAVELAN CIP 16120

CAD:	ARCHIVO:
	ARCHIVO
FECHA:	ESCALA:
ENERO 2022	1/50

LAMINA:

IS-12