



LEYENDA	
Simbología	DESCRIPCIÓN
C.T./C.F.	COTA TAPA CANALETA / COTA FONDO CANALETA
C.L.L.	COTA DE LLEGADA
h	ALTURA
(Line with dashes)	TUBERIA DE DRENAJE, ENTERRADA O EMPOTRADA
(Line with dots)	CANALETA CON REJILLA PROYECTADA
(Arrow)	SENTIDO DE FLUJO
(Square)	CAJA DE REGISTRO [C.R.] 18x24"

- ESPECIFICACIONES TECNICAS**
- 1-LA RED DE DRENAJE PLUVIAL, SERA INSTALADA CON TUBERIA PVC-CP, DE ACUERDO A LAS NORMAS TECNICAS PERUANAS N°399.003-2.002
 - 2-LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN PISO O ENTERRADO, SERA INSTALADA CON TUBERIA PVC, DE ACUERDO A LAS NTP ISO 4435:2005
 - 3-LAS TUB. PARA DESAGUE, TENDRAN UNA PENDIENTE MINIMA DE: DIAMETROS 4" A MAYORES, SERAN DEL 1.0% (M/M) DIAMETROS 3" A INFERIORES, SERAN DEL 1.5% (M/M)
 - 4-PARA LAS PRUEBAS DE LA RED DE DRENAJE, SE LLENARAN LAS TUBERIAS Y TAPONANDOLAS SALIDAS Y BANDAS Y ESTOS DEBERAN PERMANECER LLENAS DE AGUA, DURANTE 24 HORAS POR LO MENOS ANTES DE CUBRIRLO CON EL MATERIAL REQUERIDO; SE DEBERA VERIFICAR QUE NO PRESENTE FUGAS DURANTE LA PRUEBA)
 - 5-VERIFICAR NIVELES EN OBRA, ANTES DE INSTALAR LAS REDES DE DRENAJE.
 - 6-TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES ESTAN EN METROS, SALVO INDICACION EXPRESA EN PLANOS. EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE OBRA DEBERA VERIFICAR DICHAS MEDIDAS Y NIVELES.
 - 7-NO PODRA EJECUTARSE NINGUNA MODIFICACION SIN AUTORIZACION DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO.
 - 8-ANTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA TENER EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS.
 - 9-DE EXISTIR DISCREPANCIAS, SE DEBERA CONSULTAR NECESARIAMENTE CON EL PROYECTISTA.

FIRMA DE PROYECTISTA	
FIRMA DE PROYECTISTA	
FIRMA DE SUPERVISOR	
PLANO CLAVE	
MODELO / MATERIAL	
MODELO N° 100 RED	
MODELO N° 200 RED	
MODELO N° 300 RED	
MODELO N° 400 RED	
MODELO N° 500 RED	
MODELO N° 600 RED	
MODELO N° 700 RED	
MODELO N° 800 RED	
MODELO N° 900 RED	
MODELO N° 1000 RED	
PROYECTO	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO I.I., DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"
UBICACION	DISTRICTO TUMBES PROVINCIA TUMBES DEPARTAMENTO TUMBES
ESPECIALIDAD	INSTALACION SANITARIA
PLANO	DRENAJE PLUVIAL - PRIMER NIVEL BLOQUE A (SECTOR 2)
ELABORADO POR	CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO RUC 2000759538
PROFESIONAL RESPONSABLE	ING. ROGER SALAZAR GAVELAN CIP 16120
GRUPO	ARCHIVO
FECHA	ENERO 2022
ESCALA	1/125
LABELA	