CONTINUA PLANO C-04

CONTINUA PLANO C-08

CAMILLAS Y SILLAS
TOPICO
INFORMES
SALA DE ESPERA
CORREDOR PUBLICO
MAMPARA
ESCALERA 7 INTEGRADA PUBLICA
01 02 03 04 05 06 07 08
HALL ASCENSORES PUBLICOS
CORREDOR PUBLICO
PROYEC. DOBLE ALTURA
HALL PUBLICO
TAPAJUNTA
ASCENSOR PÚBLICO N°01
CTO TECNICO
SH PUBLICO HOMBRES
SH PUBLICO MUJERES
SH PRE ESCOLAR
SALA DE ESPERA
REF/CREF
CORREDOR PUBLICO
CONSEJERIA Y PREVENCION DE ITS, VIH/SIDA
RENIEC
SERVICIO
SEGUROS
CTO LPZ
CORREDOR
ESPERA
SALA DE ESPERA
ALMACEN
SH PERS. HOMBRES
SH PERS. MUJERES
CARDINEL
SALA DE ESPERA
CORREDOR PUBLICO
R.C.Ø2"
Ø2" S=1.0%
Ø4" S=1.0%
TAPAJUNTA
NPT. +1.50
Cota 29.50
CUARTO BAJO PRESION
ESCALERA PROTEGIDA 2
TRIAJE
CyP DE ENF. NO TRANSM.
EMPALME A MONTANTE PLUVIAL
LLEGA MONTANTE PLUVIAL N°04 Ø4"
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
CUARTO TABLEROS
AT. INT. DEL ADULTO MAYOR
SH
SALA DE INMUNIZACIONES
CONSULTORIO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO
CONSULTORIO DE PEDIATRIA
CONSULT

LEYENDA

- TUBERIA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO
- TUBERIA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO COLGADA
- COLGADOR
- YEE SIMPLE
- CODO DE 45°
- CODO DE 90° ; SUBE/BAJA
- BDAA-BAJA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO
- TRAMPA "P"
- SUMIDERO
- REGISTRO ROSCADO BRONCE (RB)
- COLOGADOR
- REGISTRO COLOGADO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DESAGUE.

1. LA RED DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO, SERÁ INSTALADA CON TUBERÍA PVC CP.
2. LAS TUBERIAS DE DISTRIBUCION DE LA RED DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO SERA Ø1.1/2"
3. LAS REDES DE DRENAJE QUE CORREN COLGANTES EN EL TECHO, TODAS PASAN POR DEBAJO DE LAS VIGAS SALVO OTRA INDICACION.
4. VERIFICAR NIVELES EN OBRA, ANTES DE INSTALAR LAS REDES DE DRENAJE.
5. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES ESTÁN EN METROS, SALVO INDICACIÓN EXPRESA EN PLANOS. EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEBERÁ VERIFICAR DICHAS MEDIDAS Y NIVELES.
6. NO PODRÁ EJECUTARSE NINGUNA MODIFICACIÓN SIN AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO.
7. ANTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS.
8. DE EXISTIR DISCREPANCIAS, SE DEBERÁ CONSULTAR NECESARIAMENTE CON EL PROYECTISTA.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ | Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:

BLOQUE / NIVEL	U.P.S.S. / U.P.S.
BLOQUE A/ 1ER PISO	• CONSULTA EXTERNA • CONSULTA CLINICA • PSICOLOGIA • DIAGNOSTICO POR IMAGENES • ESTERILIZACION • REHABILITACION • TERAPIA FISICA Y RECUPERATIVA • NUTRICION • CENTRO OBSTETRICO • CENTRAL DE PARTOS • CENTRAL DE EMERGENCIA • TRANSITORIOS
BLOQUE A/ 2DO PISO	• CONSULTA EXTERNA • CONSULTA CLINICA • CENTRO DE LA RETENCION • CENTRAL DE PARTOS • CENTRAL QUIRURGICA • CENTRO DE ESTERILIZACION • CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE • SALA DE USOS MULTIPLES
BLOQUE A/ 3ER PISO	• ADMINISTRACION • RESIDENCIA DE PERSONAL
BLOQUES B	• LAVANDERIA
BLOQUES C	• PETROLEO/GLP
BLOQUES D	• CALOR AMBIENTAL
BLOQUES E	• TALLERES
BLOQUES F	• ALMACENES
BLOQUES G	• MODULO DIFERENCIADO TBC
BLOQUES H	• CUARTERIA
BLOQUES I	• CTO INGRESO SERVICIO DE TELEFON.
BLOQUES J	• CUARTERIA
BLOQUES K	• CUARTERIA
BLOQUES L	• CUARTERIA

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

Distrito:	Provincia:	Departamento:
TUMBES	TUMBES	TUMBES

ESPECIALIDAD:

INSTALACION SANITARIA

PLANO:

CONDENSADOS - PRIMER NIVEL
BLOQUE A(SECTOR 7)

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

Ing. ROGER SALAZAR GAVELAN — CIP 16120

CAD:

ARCHIVO:
ARCHIVO

FECHA:
ENERO 2022

ESCALA:
1/50

LAMINA:

IS-76