



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
CONFORME C 20607759538

010021


ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

PROYECTO :

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO,
EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO:

"RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO
ROSILLO II-1 DISTRITO DE TUMBES -
PROVINCIA DE TUMBES -DEPARTAMENTO DE
TUMBES.

RESPUESTAS DE OBSERVACIONES INSTALACIONES SANITARIAS



CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

INGENIERO SANITARIO
ROGER SALAZAR G.
CIP 16120

CONFORME
010020

INFORME 003-2022-IISS /RSG

A: CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
DE: ING.SANITARIO ROGER SALAZAR GAVELAN
ASUNTO: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 4TA FASE

ARO DAVID HECTOR TORRES PUENTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

Mediante INFORME 06-2022-IISS-SUPERVISION, el ing. Rolando Jara D. emite opinión sobre la revisión efectuada al documento correspondiente a la fase 4 del expediente técnico RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL SAGARO ROSILLO II-I DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES REGION DE TUMBES. Al respecto manifiesto lo siguiente:

OBSERVACION

Ing. ROGER SALAZAR GAVELAN
INGENIERO SANITARIO
Reg. CIP. N° 16120

Especificaciones Tecnicas vs Presupuesto vs Metrados

Se ha recepcionado las Especificaciones Técnicas y Presupuesto y se recomienda a nivel de desarrollo:

Los Lavatorios A-2a, A-3, A-4 presentan las mismas dimensiones 23"x18" aclarar.

El lavatorio A-5 dice grifería convencional de acuerdo a la NTS 110 se indica deben ser ahorradores, por lo que se solicita al consultor aplique ese criterio para las griferías convencionales de agua fría en griferías temporizadoras

La ducha F-1, F-4, F-8 dicen mezcladora pero la descripción dice monocomando, aclarar, no es compatible a planos.

RESPUESTA

- Los lavatorios A-2 y A-3 tienen las mismas dimensiones (23" x 18") porque así está establecido en la descripción del ANEXO N° 2 LISTADO DE CODIGO PARA APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS de la Norma Técnica de Salud "Infraestructura y Equipamiento de los establecimientos de salud de Segundo Nivel de Atención" NTS 110
- La NTS 110 no establece características para el aparato sanitario A-4, por tal razón se estableció que la dimensión sea igual que los señalados para los lavatorios A-2 y A-3
- Para el lavatorio A-5 se agregó en la especificación técnica que la grifería debe ser con temporizador

EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
CIP. N° 61770

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

C.P.C. MARÍA LUISA CARBAÑO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21944428





CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

INGENIERO SANITARIO
ROGER SALAZAR G.
CIP 16120

CONFORME

- Se elimino de la EETT el termino monocomando para hacer la descripción compatible a planos y nombre de partida

010019


 ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUENTE
 CAP. 5776
 JEFE DE SUPERVISIÓN

OBSERVACION

Respecto al drenaje pluvial, queda pendiente el trámite ante la municipalidad o Gore para que sea entregado en el 4to entregable

RESPUESTA

En el TUPA de la Municipalidad de Tumbes no existe ningún trámite que se deba efectuar ante esta entidad cuando una edificación descarga el agua pluvial a la vía pública.

Se hace notar que en la actualidad toda la zona del proyecto descarga en la vía publica porque en ese sector no existe canaletas pluviales.

Se enviará documento de la consultora informando a la entidad sobre la descarga pluvial prevista en el diseño (Se adjunta el cargo del documento presentado).

NOTA

Las observaciones que corresponden a presupuestos y metrados serán atendidas en el informe de la especialidad de metrados y presupuesto de la consultoría

Roger Salazar Gavelán

Ingeniero Sanitario

CIP 16120


 Ing. ROGER SALAZAR GAVELAN
 INGENIERO SANITARIO
 Reg. CIP. N° 16120




 EDWARD CERÓN TORRES
 JEFE DE PROYECTO
 CIP. N° 61770

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

 C.P.C. MARÍA LUISA CARBAÑO MUÑOZ
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21546425



CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

CONFORME

010018

INGENIERO SANITARIO
ROGER SALAZAR G.
CIP 16120



CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

[Signature]
ARQ. DAVID HECTOR TORRES PUESTE
CAP. 5776
JEFE DE SUPERVISIÓN

Lima, 30 de mayo de 2022

CARTA N° 014-2022-C.C- SAUL GARRIDO

Señor: Ing. Lenin Harold Avila Silva.
Gerente de Infraestructura.

Atención: Ing. Jhon David Jimenez López.
Coordinador responsable -Gore- Tumbes.

Presente -
Asunto: Comunico Respecto al Sistema de Drenaje Pluvial



Referencia: a). Procedimiento de Contratación Pública Especial N°002-2020 -GRT/CS-1 Para la Contratación de Consultoría de Obra: para la Elaboración del Expediente Técnico Equipamiento y Contingencia "Reconstrucción del Hospital Saul Garrido Rosillo II-1 Distrito de Tumbes Provincia de Tumbes -Departamento de Tumbes
b). Contrato de Consultoría de Obra N°001-2021/ Gob.Reg. Tumbes GRIGR

[Signature]
ING. ROGER SALAZAR GAVELAN
INGENIERO SANITARIO
Reg. CIP. N° 16120

De mi especial consideración:
Es muy grato dirigirme a Ud. para saludarle muy cordialmente y al mismo tiempo hacer de su conocimiento acerca de **EL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL**, propuesto en el proyecto **"RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1 DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES**, desemboca a la vía pública, ya que la zona donde se desarrolla el proyecto del hospital **NO CUENTA** con un sistema de evacuación de lluvias y/o drenaje pluvial.

En consecuencia, se recomienda que la Entidad pueda realizar el trámite ante la Municipalidad o GORE, antes o durante la Ejecución de la Obra.

Sin otro en particular y agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted, esperando la oportunidad para reiterarles mi estima personal.

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
[Signature]
C.P.C. MARTA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425



Atentamente,

[Signature]
EDWARD CERÓN TORRES
JEFE DE PROYECTO
C.I.F. N° 61779

Cc: GG, Gob.Reg. Tumbes
Arch / Personal

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
C.P.C. MARTA LUISA CARBAJO MUÑOZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21546425

