## LEYENDA

| SIMB. | DESCRIPCION | CAJAS(mm) | ALTURA(mm) |
|---|---|---|---|
| | LUMINARIA PANEL LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA CON DIFUSOR DE TECNOPOLIMERO PRISMATICO, DE 47W, 4000°K, UGR<19,CF>=0.95, DIMENSIONES 600x600mm. | OCTOGONAL 100x50mm | EMPOTRADO HSMPT: FALSO CIELO RASO (F.C.R.) |
| | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR DE ALTA EFICIENCIA CON DIFUSOR DE TECNOPOLIMERO PRISMATICO, DE 47W, 4000°K, UGR<19,CF>=0.95, DIMENSIONES 600x600mm. | OCTOGONAL 100x50mm | ADOSADO EN TECHO |
| | LUMINARIA LED DE INTERIORES PARA EMPOTRAR TIPO DOWNLIGHT, SISTEMA OPTICO FABRICADO CON REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO. TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, 24W. 3200 lm | OCTOGONAL 100x50mm | EMPOTRADO HSMPT: FALSO CIELO RASO (F.C.R.) |
| | LUMINARIA LED DE INTERIORES PARA ADOSAR TIPO DOWNLIGHT, SISTEMA OPTICO FABRICADO CON REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO. TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, 24W. 3200 lm | OCTOGONAL 100x50mm | ADOSADO A TECHO |
| | LUMINARIA LED DE INTERIORES PARA EMPOTRAR TIPO DOWNLIGHT, SISTEMA OPTICO FABRICADO CON REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO. TEMPERATURA DE COLOR 3000°K, 29W. | OCTOGONAL 100x50mm | EMPOTRADO HSMPT: FALSO CIELO RASO (F.C.R.) |
| | LUMINARIA LED DE INTERIORES PARA ADOSAR TIPO DOWNLIGHT, SISTEMA OPTICO FABRICADO CON REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO. TEMPERATURA DE COLOR 3000°K, 29W. | OCTOGONAL 100x50mm | ADOSADO A TECHO |
| | LUMINARIA TIPO LED CUADRADO PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA 27W, MARCO FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO, SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO, 600x600mm. | OCTOGONAL 100x50mm | EMPOTRADO HSMPT: FALSO CIELO RASO (F.C.R.) |
| | LUMINARIA TIPO LED PARA ADOSAR DE ALTA EFICIENCIA 27W, MARCO FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO, SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO, 600x600mm. 4000°K,1600lm | OCTOGONAL 100x50mm | ADOSADO A TECHO |
| | LUMINARIA HERMETICA LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA, SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO OPAL, EXTENDO EL DESLUMBRAMIENTO DIRECTO DE LA FUENTE DE LUZ, IP65, POTENCIA 13WA, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, UGR<19 DE 1200x600mm. | OCTOGONAL 100x50mm | EMPOTRADO HSMPT: FALSO CIELO RASO (F.C.R.) |
| | LUMINARIA HERMETICA LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA, SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO OPAL, EXTENDO EL DESLUMBRAMIENTO DIRECTO DE LA FUENTE DE LUZ, IP65, POTENCIA 36W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, UGR<19 DE 1200x600mm. | OCTOGONAL 100x50mm | EMPOTRADO HSMPT: FALSO CIELO RASO (F.C.R.) |
| | LUMINARIA HERMETICA LED PARA EMPOTRAR DE ALTA EFICIENCIA, SISTEMA OPTICO FORMADO POR CUBIERTA TECNICA DE ACRILICO OPAL, EXTENDO EL DESLUMBRAMIENTO DIRECTO DE LA FUENTE DE LUZ, IP65, POTENCIA 50W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, UGR<19 DE 1200x600mm. | OCTOGONAL 100x50mm | EMPOTRADO HSMPT: FALSO CIELO RASO (F.C.R.) |
| | LUMINARIA EQUIPADA CON MODULO LED, RESISTENTE AL POLVO Y LA HUMEDAD, CARCASA EN POLICARBONATO, INDICE DE HÉMETICIDAD IP65, 50W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, INCLUYE ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN. | OCTOGONAL 100x50mm | ADOSADO EN TECHO Y/O SUSPENDIDO DE TECHO(S) |
| | LUMINARIA TIPO LED,AUTONOMA DE 2 HORAS, CON BATERIA TIPO Ni-CD | RECTANGULAR 100x50x50 | HSMPT: 2200mm |
| | LUMINARIA TIPO LED,AUTONOMA DE 2 HORAS, CON BATERIA TIPO Ni-CD, IP65 | RECTANGULAR 100x50x50 | HSMPT: 2200mm |
| | LUMINARIA TIPO LL-E ARTEFACTO AUTO ILUMINADO DE SALIDA LED. | RECTANGULAR 100x50x50 | - |
| | **Luminario Led 14118 –3300m–4000k. Cuerpo de chapa de acero con dobleles acabados y con la preparación de orificios para la fijación del postigo. Con dos tubos fluorescentes de plastifin revestu?rrdolaqueros de policarbonato y contactos de bronce fosforoso.** | OCTOGONAL 100x50mm | EMPOTRADO HSMPT: FALSO CIELO RASO (F.C.R.) |
| | LUMINARIA LED TIPO BRAQUET DE 24W | - | ADOSAR EN PARED HSMPT: 1800mm. |
| | LUZ DE GUARDA LED DE 1.2W, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K. | - | EMPOTRADA EN PARED HSMPT: 1.40m. |
| | INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 1, 2 Y 3 GOLPES DE 10A, 250Vac, 60Hz. | RECTANGULAR 100x55x50mm | HSMPT: 1200mm |
| | INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUTACIÓN DE 10A, 250Vac, 60Hz. | RECTANGULAR 100x55x50mm | HSMPT: 1200mm |
| | SENSOR DE OCUPACIÓN (SENSOR DE MOVIMIENTO), INCLUYE ACCESORIOS PARA ADOSAR EN LOSA DE TECHO Y/O PARA EMPOTRAR EN EL F.C.R. | OCTOGONAL 100x50mm | EMPOTRADO EN F.C.R. Y/O ADOSADO A TECHO |
| | CAJA DE PASE OCTOGONAL P/2" | OCTOGONAL 100x50mm | EMPOTRADA EN PARED HSMPT: SEGUN PLANOS |
| | CIRCUITO DE ALUMBRADO (SISTEMA NORMAL) EN TUBERIA PVC-P 20mmø. EMPOTRADA EN TECHO O PARED. | - | - |
| | CIRCUITO DE ALUMBRADO (SISTEMA NORMAL) EN TUBERIA EMT 20mmø. ADOSADA EN TECHO O PARED. | - | - |
| | CIRCUITO DE ALUMBRADO (SISTEMA EMERGENCIA) EN TUBERIA PVC-P 20mmø. EMPOTRADA EN TECHO O PARED. | - | - |
| | CIRCUITO DE ALUMBRADO (SISTEMA EMERGENCIA) EN TUBERIA EMT 20mmø. ADOSADA EN TECHO O PARED. | - | - |
| | CIRCUITO DE ALUMBRADO EN TUBERIA PVC-P 20mmø. EMPOTRADA EN PISO. | - | - |
| | CIRCUITO DE ALUMBRADO EN TUBERIA CONDUIT IMC 20mmø. ADOSADA EN TECHO O PARED. | - | - |
| 12 2 S-01 | SALIDA PARA ILUMINACION DE CAMA EN TOMA MURAL TIPO D–223 EN CABECERA DE CAMAS | 100x100x55mm | EMPOTRADA EN PARED HSMPT: 1.5m. |
| 12 2 S-01 | SALIDA PARA ILUMINACION DE CAMA EN TOMA MURAL TIPO D–224 EN CABECERA DE CAMAS | 100x100x55mm | EMPOTRADA EN PARED HSMPT: 1.5m. |
| 12 2 S-01 | SALIDA PARA ILUMINACION DE CAMA EN TOMA MURAL TIPO D–225 EN CABECERA DE CAMAS | 100x100x55mm | EMPOTRADA EN PARED HSMPT: 1.5m. |
| 12 2 S-01 | SALIDA PARA ILUMINACION DE CAMA EN TOMA MURAL TIPO D–226 EN CABECERA DE CAMAS | 100x100x55mm | EMPOTRADA EN PARED HSMPT: 1.5m. |
| 12 2 S-01 | SALIDA PARA ILUMINACION DE CAMA EN TOMA MURAL TIPO D–226a EN CABECERA DE CAMAS | 100x100x55mm | EMPOTRADA EN PARED HSMPT: 1.5m. |
| 12 2 S-01 | SALIDA PARA ILUMINACION DE CAMA EN TOMA MURAL TIPO D–228a EN CABECERA DE CAMAS | 100x100x55mm | ADOSADA EN TECHO |
| | LUMINARIA TIPO FAROLA DE LED DE 20W ALIMENTADA POR MEDIO DE UN PANEL FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO DE 30 CELDAS DE ALTA EFICIENCIA DE 100Wp, INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO . | EMPOTRADA EN BASE DE CONCRETO 600x600x1000mm. | PARA EMBONPAR EN POSTE METALICO 8m. |
| | POSTE DE 1½" DE 8.0m. CON PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO CON LUMINARIA TIPO LED DE 150W,1140lm, 4000K, IP65 | - | - |
| | CIRCUITO DE ALUMBRADO EN TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE 20mmø. | - | - |

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:




| BLOQUE / NIVEL | UFA'S / U.F.A. |
|---|---|
| BLOQUE A/ 1ER PISO | • CONSULTA EXTERNA<br>• ADMISION<br>• FARMACIA<br>• ESTERILIZACION POR GAS(ENOS)<br>• ODONTOLOGIA<br>• ESTERILIZACION<br>• CENTRAL TERMOLUZ<br>• CENTRAL GAS<br>• CENTRAL VACIO<br>• CENTRAL AIRE COMPRIMIDO<br>• CAMA DE CUARTO<br>• CAMA DE CUARTO<br>• CAMA DE CUARTO |
| BLOQUE A/ 2DO PISO | • CONSULTA EXTERNA<br>• HOSPITALIZACION<br>• CENTRAL DE DISTRIBUCION<br>• CENTRAL GAS<br>• CENTRAL VACIO<br>• CENTRAL DE DISTRIBUCION<br>• CENTRAL DE DISTRIBUCION BANCO DE SANGRE<br>• SALA DE USOS MULTIPLES |
| BLOQUE A/ 3ER PISO | • HOSPITALIZACION<br>• HOSPITALIZACION DE PERSONAL |
| BLOQUE B | • LAVANDERIA |
| BLOQUE C | • REFRIGERACION |
| BLOQUE D | • VALUE AMBIENTAL |
| BLOQUE E | • TALLERES |
| BLOQUE F | • ALMACENES |
| BLOQUE G | • MODULO OPERACIONES TBC |
| BLOQUE H | • ALMACENES |
| BLOQUE I | • CTO ANDEAN SERVICIO DE TELEFONIA |
| BLOQUE J | • ALMACENES |
| BLOQUE K | • ALMACENES |
| BLOQUE L | • ALMACENES |

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO I-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

| Distrito: | Provincia: | Departamento: |
|---|---|---|
| TUMBES | TUMBES | TUMBES |

# INSTALACIONES ELECTRICAS

PLANO:

BLOQUE A
PLANTA PRIMER NIVEL (SECTOR 7)
DISTRIBUCION DE ALUMBRADO

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607795638

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ING. JAIME TRUJILLO VIDAL CIP. 33024

| CAD: | ARCHIVO: |
|---|---|
| CAD | ARCHIVO |

| FECHA: | ESCALA: |
|---|---|
| ABRIL 2022 | 1:50 |

LAMINA:

# IE-21