GN.02D		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	W.U. (S/.)
SUBTABLERO GENERAL SEGUNDO NIVEL ZONA N°1 "STGN-2.1"	CN-01	Circuito de Alumbrado	1	0.49	0.49	1.00	0.49
	CN-02	Circuito de Alumbrado	1	0.56	0.56	1.00	0.56
	CN-03	Circuito de Alumbrado	1	0.36	0.36	1.00	0.36
	CN-04	Circuito de Alumbrado	1	0.41	0.41	1.00	0.41
	CN-05	Circuito de Alumbrado	1	0.22	0.22	1.00	0.22
	CN-06	Circuito de Alumbrado	1	0.29	0.29	1.00	0.29
	CN-07	Circuito de Alumbrado	1	0.66	0.66	1.00	0.66
	CN-08	Circuito de Alumbrado	1	0.29	0.29	1.00	0.29
	CN-09	Circuito de Alumbrado	1	0.56	0.56	1.00	0.56
	CN-10	Circuito de Alumbrado	1	0.56	0.56	1.00	0.56
	CN-11	Circuito de Alumbrado	1	0.34	0.34	1.00	0.34
	CN-12	Circuito de Alumbrado	1	0.32	0.32	1.00	0.32
	CN-13	Circuito de Alumbrado	1	0.14	0.14	1.00	0.14
	CN-14	3-IB C-419	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CN-15	Circuito de Tomacorrientes	12	0.20	2.40	0.60	1.44
	CN-16	Circuito de Tomacorrientes	12	0.20	2.40	0.60	1.44
	CN-17	Circuito de Tomacorrientes	12	0.20	2.40	0.60	1.44
	CN-18	Circuito de Tomacorrientes	12	0.20	2.40	0.60	1.44
	CN-19	Circuito de Tomacorrientes	12	0.20	2.40	0.60	1.44
	CN-20	E-159 /E-6	1	0.60	0.60	0.80	0.48
	CN-21	E-167	1	1.00	1.00	0.80	0.80
	CN-22	Circuito de Tomacorrientes	6	0.20	1.20	0.60	0.72
	CN-23	Circuito de ALUMBRADO TERRAZA N°1	1	0.16	0.16	0.60	0.10
	CN-24	SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN "STGN-2.1"	1	24.67	24.67		13.68
	CN-25	D-229	1	7.00	7.00	0.80	5.60
	CN-26	D-221	1	7.00	7.00	0.80	5.60
	CN-27	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	CN-28	Reserva	1	1.00	1.00	1.00	1.00
SUB TOTAL (kW)					**61.63**	0.68	**42.02**

CN.24		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	W.U. (S/.)
SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN "STGN-2.1"	CN-01	Circuito de Alumbrado	1	0.28	0.28	1.00	0.28
	CN-02	Circuito de Alumbrado	1	0.51	0.51	1.00	0.51
	CN-03	Circuito de Alumbrado	1	0.47	0.47	1.00	0.47
	CN-04	Circuito de Alumbrado	1	0.42	0.42	1.00	0.42
	CN-05	Circuito de Alumbrado	1	0.39	0.39	1.00	0.39
	CN-06	Circuito de Alumbrado	1	0.14	0.14	1.00	0.14
	CN-07	Circuito de Alumbrado	1	0.20	0.20	1.00	0.20
	CN-08	Circuito de Alumbrado	1	0.20	0.20	1.00	0.20
	CN-09	Circuito de Alumbrado	1	0.20	0.20	1.00	0.20
	CN-10	Circuito de Tomacorrientes	7	0.20	1.40	0.60	0.84
	CN-11	Circuito de Tomacorrientes	7	0.20	1.40	0.60	0.84
	CN-12	Circuito de Tomacorrientes	4	0.08	0.32	0.60	0.19
	CN-13	Circuito de Tomacorrientes	10	0.20	2.00	0.60	1.20
	CN-14	D-214	1	3.20	3.20	0.80	2.56
	CN-15	E-130	1	7.00	7.00	0.80	5.60
	CN-16	D-219	1	2.00	2.00	0.80	1.60
	CN-17	Circuito de Tomacorrientes	8	0.20	1.60	0.60	0.96
	CN-18	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CN-19	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW)					**24.67**	0.79	**19.54**
Factor de Simultaneidad:							**0.79**
							13.68

GN.02D		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	W.U. (S/.)
SUBTABLERO GENERAL TERCER NIVEL ZONA N°1 "STGN-2.1"	CN-01	Circuito de Alumbrado	1	0.47	0.47	1.00	0.47
	CN-02	Circuito de Alumbrado	1	0.47	0.47	1.00	0.47
	CN-03	Circuito de Alumbrado	1	0.60	0.60	1.00	0.60
	CN-04	Circuito de Alumbrado	1	0.14	0.14	1.00	0.14
	CN-05	Circuito de Alumbrado	1	0.45	0.45	1.00	0.45
	CN-06	Circuito de Alumbrado	1	0.36	0.36	1.00	0.36
	CN-07	Circuito de Alumbrado	1	0.34	0.34	1.00	0.34
	CN-08	Circuitos Tomacorrientes	9	0.20	1.80	0.60	1.08
	CN-09	Circuitos Tomacorrientes	9	0.20	1.80	0.60	1.08
	CN-10	Circuitos Tomacorrientes	10	0.20	2.00	0.60	1.20
	CN-11	Circuitos Tomacorrientes	9	0.20	1.80	0.60	1.08
	CN-12	Circuitos Tomacorrientes	10	0.20	2.00	0.60	1.20
	CN-13	E-86/E-88	1	2.40	2.40	0.60	1.44
	CN-14	E-81	1	2.50	2.50	0.80	2.00
	CN-15	E-129	2	0.80	1.60	0.80	1.28
	CN-16	E-86/E-167	1	1.90	1.90	0.80	1.52
	CN-17	E-81	1	2.50	2.50	0.80	2.00
	CN-18	E-159	2	0.60	1.20	0.80	0.96
	CN-19	E-86	2	1.00	2.00	0.80	1.60
	CN-20	E-167	2	0.90	1.80	0.80	1.44
	CN-21	D-220	1	7.00	7.00	0.80	5.60
	CN-22	SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN "STGN-3.1"	1	12.21	12.21		6.59
	CN-23	Tablero TF-ASCN.1	1	13.66	13.66		11.38
	CN-24	Tablero TF-ASCN.3	1	13.66	13.66		11.38
	CN-25	Tablero TD-AZ	1	9.00	9.00		5.05
	CN-26	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CN-27	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW)					**86.04**	0.74	**64.08**

CN.22		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	W.U. (S/.)
SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN "STGN-3.1"	CN-01	Circuito de Alumbrado	1	0.28	0.28	1.00	0.28
	CN-02	Circuito de Alumbrado	1	0.51	0.51	1.00	0.51
	CN-03	Circuito de Alumbrado	1	0.47	0.47	1.00	0.47
	CN-04	Circuito de Alumbrado	1	0.42	0.42	1.00	0.42
	CN-05	Circuito de Alumbrado	1	0.39	0.39	1.00	0.39
	CN-06	Circuito de Alumbrado	1	0.14	0.14	1.00	0.14
	CN-07	Circuito de Tomacorrientes	10	0.20	2.00	0.6	1.20
	CN-08	Circuito de Tomacorrientes	11	0.20	2.20	0.6	1.32
	CN-09	Circuito de Tomacorrientes	7	0.20	1.40	0.6	0.84
	CN-10	Circuito de Alumbrado Terraza N°2/N°3	1	1.40	1.40	1.0	1.40
	CN-11	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CN-12	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW)					**12.21**	0.82	**9.57**
Factor de Simultaneidad:							**0.79**
							6.58

CN.23		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	W.U. (S/.)
Tablero TF-ASCN.1	CN-01	Circuito de Alumbrado	1	0.46	0.46	1.00	0.46
	CN-02	Circuito de Tomacorrientes	1	0.20	0.20	0.60	0.12
	CN-03	TPC-ASCN 1	1	11.00	11.00	0.80	8.80
	CN-16	Resena	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	CN-17	Resena	1	1.00	1.00	1.00	1.00
SUB TOTAL (kW)					**13.66**	0.83	**11.38**

CN.24		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	W.U. (S/.)
Tablero TF-ASCN.3	CN-01	Circuito de Alumbrado	1	0.46	0.46	1.00	0.46
	CN-02	Circuito de Tomacorrientes	1	0.20	0.20	0.60	0.12
	CN-03	TPC-ASCN 3	1	11.00	11.00	0.80	8.80
	CN-16	Resena	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	CN-17	Resena	1	1.00	1.00	1.00	1.00
SUB TOTAL (kW)					**13.66**	0.83	**11.38**

CN.25		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	W.U. (S/.)
Tablero TD-AZ	C-01	Circuito de Alumbrado	1	0.50	0.50	1.00	0.50
	C-02	Circuito de Alumbrado	1	0.50	0.50	1.00	0.50
	C-03	Circuito de Alumbrado	1	0.10	0.10	1.00	0.10
	C-04	Circuito de Tomacorrientes	10	0.20	2.00	0.60	1.20
	C-05	Circuito de Tomacorrientes	10	0.20	2.00	0.60	1.20
	C-06	UPS 5KVA	1	0.90	0.90	0.80	0.72
	C-07	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	C-08	Reserva	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW)					**9.00**	0.80	**7.22**
Factor de Simultaneidad:							**0.70**
							5.05

GN.04D		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	W.U. (S/.)
TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO NORMAL "TN AA 2"	FN-01	UMA-N3-HOSP OBST	1	3.73	3.73	0.75	2.80
	FN-02	UMA-N3-HOSP	1	2.24	2.24	0.75	1.68
	FN-03	UMA-N3-HOSP PED	1	2.24	2.24	0.75	1.68
	FN-04	UMA-N3-HOSP ADUL	1	3.73	3.73	0.75	2.80
	FN-05	EC-N3-02	1	1.12	1.12	0.75	0.84
	FN-06	EC-N3-01	1	1.12	1.12	0.75	0.84
	FN-07	EC-N2-03	1	1.12	1.12	0.75	0.84
	FN-08	EC-N1-03	1	1.12	1.12	0.75	0.84
	FN-09	IC-N3-02	1	0.75	0.75	0.75	0.56
	FN-10	IC-N1-03	1	2.24	2.24	0.75	1.68
	FN-11	IC-N2-02	1	2.24	2.24	0.75	1.68
	FN-12	IC-N3-01	1	0.75	0.75	0.75	0.56
	FN-13	IC-N2-03	1	2.24	2.24	0.75	1.68
	FN-14	DX-N1-UC-ALM MED VIH	1	1.50	1.50	0.75	1.13
	FN-15	U-N3-19-20-94-B5-01-02-03/U-N1-04-U2-N2-07/U-N2-08	10	0.08	0.76	0.75	0.57
	FN-16	U-N2-09-10, U-N3-10-11-12-13-14-15-17-18	10	0.08	0.76	0.75	0.57
	FN-17	U-N2-42 -43-44-45-46-47-58-59-60-61-62-63	12	0.08	0.91	0.75	0.68
	FN-18	U-N2-39-40-41-48-49-50-51-52-53-54-55	12	0.08	0.91	0.75	0.68
	FN-19	Unidades Interiores	10	0.08	0.76	1.00	0.76
	FN-20	Unidades Interiores	10	0.08	0.76	1.00	0.76
	FN-21	Unidades Interiores	11	0.08	0.84	1.00	0.84
	FN-22	Unidades Interiores 1er Piso	10	0.08	0.76	1.00	0.76
	FN-23	Unidades Interiores 1er Piso	11	0.08	0.84	1.00	0.84
	FN-24	Unidades Interiores 1er Piso	11	0.08	0.84	1.00	0.84
	FN-25	Unidades Interiores 1er Piso	12	0.08	0.91	1.00	0.91
	FN-26	Unidades Interiores 1er Piso	12	0.08	0.91	1.00	0.91
	FN-27	Resena	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	FN-28	Resena	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW)					**39.07**	0.81	**31.71**

DER.03		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	W.U. (S/.)
DUCTO BARRA NORMAL 1.3	GN-01C	SUBTABLERO GENERAL PRIMER NIVEL ZONA N°2 "STGN-1.2"	1	26.97	26.97		16.49
	GN-02C	TABLERO DE RAYOS X	1	50.00	50.00		50.00
	GN-03C	SUBTABLERO GENERAL SEGUNDO NIVEL ZONA N°2 "STGN-2.2"	1	33.85	33.85		24.64
	GN-04C	SUBTABLERO GENERAL TERCER NIVEL ZONA N°2 "STGN-3.2"	1	49.75	49.75		38.20
	GN-05C	Resena					
	GN-06C	Resena					
SUB TOTAL (kW)					**160.57**	0.81	**129.53**

GN.01C		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	W.U. (S/.)
SUBTABLERO GENERAL PRIMER NIVEL ZONA N°2 "STGN-1.2"	CN-01	Circuito de Alumbrado	1	0.49	0.49	1.00	0.49
	CN-02	Circuito de Alumbrado	1	0.34	0.34	1.00	0.34
	CN-03	Circuito de Alumbrado	1	0.32	0.32	1.00	0.32
	CN-04	Circuito de Alumbrado	1	0.14	0.14	1.00	0.14
	CN-05	Circuito de Alumbrado	1	0.56	0.56	1.00	0.56
	CN-06	Circuito de Alumbrado Exterior	1	0.33	0.33	1.00	0.33
	CN-07	Circuito de Tomacorrientes	8	0.20	1.60	0.60	0.96
	CN-08	Circuito de Tomacorrientes	8	0.20	1.60	0.60	0.96
	CN-09	Circuito de Alumbrado Terraza Nº1	1	0.20	0.20	0.60	0.12
	CN-10	Circuito de Alumbrado Terraza Nº1	1	0.20	0.20	0.60	0.12
	CN-11	SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN "STGN-1.2"	1	18.18	18.18		9.14
	CN-12	Resena	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CN-13	Resena	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW)					**26.97**	0.61	**16.49**

CN.11		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	W.U. (S/.)
SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN "STGN-1.2"	CN-01	Circuito de Alumbrado	1	0.46	0.46	1.00	0.46
	CN-02	Circuito de Alumbrado	1	0.32	0.32	1.00	0.32
	CN-03	Circuito de Alumbrado	1	0.56	0.56	1.00	0.56
	CN-04	Circuito de Alumbrado	1	0.49	0.49	1.00	0.49
	CN-05	Circuito de Alumbrado	1	0.49	0.49	1.00	0.49
	CN-06	Circuito de Alumbrado	1	0.17	0.17	1.00	0.17
	CN-07	Circuito de Alumbrado	1	0.24	0.24	1.00	0.24
	CN-08	Circuito de Alumbrado	1	0.24	0.24	1.00	0.24
	CN-09	Circuito de Alumbrado Exterior	1	0.41	0.41	1.00	0.41
	CN-10	Circuito de Tomacorrientes	6	0.20	1.20	0.60	0.72
	CN-11	Circuito de Tomacorrientes	5	0.20	1.00	0.60	1.08
	CN-12	Circuito de Tomacorrientes	12	0.20	2.40	0.60	1.44
	CN-13	Circuito de Tomacorrientes	11	0.20	2.20	0.60	1.32
	CN-14	Circuito de Tomacorrientes	11	0.20	2.20	0.60	1.32
	CN-15	Circuito de Tomacorrientes	10	0.20	2.00	0.60	1.20
	CN-16	Circuito de Tomacorrientes	5	0.20	1.00	0.60	0.60
	CN-17	Resena	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CN-18	Resena	1	1.00	1.00	1.00	1.00
SUB TOTAL (kW)					**18.18**	0.72	**13.06**
Factor de Simultaneidad							**0.70**
							9.14

GN.03C		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	W.U. (S/.)
SUBTABLERO GENERAL SEGUNDO NIVEL ZONA N°2 "STGN-2.2"	CN-01	Circuito de Alumbrado	1	0.49	0.49	1.00	0.49
	CN-02	Circuito de Alumbrado	1	0.34	0.34	1.00	0.34
	CN-03	Circuito de Alumbrado	1	0.32	0.32	1.00	0.32
	CN-04	Circuito de Alumbrado	1	0.14	0.14	1.00	0.14
	CN-05	Circuito de Alumbrado	1	0.56	0.56	1.00	0.56
	CN-06	Circuito de Alumbrado	1	0.34	0.34	1.00	0.34
	CN-07	Circuito de Alumbrado	1	0.32	0.32	1.00	0.32
	CN-08	Circuito de Alumbrado	1	0.14	0.14	1.00	0.14
	CN-09	Circuito de Alumbrado	1	0.56	0.56	1.00	0.56
	CN-10	Circuito de Alumbrado	1	0.32	0.32	1.00	0.32
	CN-11	Circuito de Alumbrado	1	0.42	0.42	1.00	0.42
	CN-12	Circuito de Alumbrado	1	0.44	0.44	1.00	0.44
	CN-13	Circuito de Alumbrado	1	0.52	0.52	1.00	0.52
	CN-14	Circuito de Alumbrado	1	0.24	0.24	1.00	0.24
	CN-15	Circuito de Tomacorrientes	10	0.20	2.00	0.6	1.20
	CN-16	Circuito de Tomacorrientes	12	0.20	2.40	0.6	1.44
	CN-17	Circuito de Tomacorrientes	12	0.20	2.40	0.6	1.44
	CN-18	Circuito de Tomacorrientes	1	1.20	1.20	0.6	0.72
	CN-19	E-88 /E-86	1	1.50	1.50	0.80	1.20
	CN-20	E-81	1	2.50	2.50	0.80	2.00
	CN-21	Circuito de Tomacorrientes Teléfonos	5	0.20	1.00	0.60	0.60
	CN-22	Circuito de Tomacorrientes	12	0.20	2.40	0.60	1.44
	CN-23	Equipo de Rayos X	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CN-24	Circuito de Tomacorrientes Oficinas	11	0.20	2.20	0.6	1.32
	CN-25	Circuito de Tomacorrientes Oficinas	10	0.20	2.00	0.6	1.20
	CN-26	Circuito de Tomacorrientes Oficinas	10	0.20	2.00	0.6	1.20
	CN-27	Circuito de Tomacorrientes Oficinas	7	0.20	1.40	0.6	0.84
	CN-28	E-167/E-129	2	0.90	1.80	0.8	1.35
	CN-29	Resena	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CN-30	Resena	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW)					**33.85**	0.73	**24.64**

GN.04C		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	W.U. (S/.)
SUBTABLERO GENERAL TERCER NIVEL ZONA N°2 "STGN-3.2"	CN-01	Circuito de Alumbrado	1	0.49	0.49	1.00	0.49
	CN-02	Circuito de Alumbrado	1	0.34	0.34	1.00	0.34
	CN-03	Circuito de Alumbrado	1	0.32	0.32	1.00	0.32
	CN-04	Circuito de Alumbrado	1	0.14	0.14	1.00	0.14
	CN-05	Circuito de Alumbrado	1	0.56	0.56	1.00	0.56
	CN-06	Circuito de Tomacorrientes	5	0.20	1.00	0.60	0.60
	CN-07	Circuito de Tomacorrientes	6	0.20	1.20	0.60	0.72
	CN-08	Circuito de Tomacorrientes	3	0.20	0.60	0.60	0.36
	CN-09	D-226	1	7.00	7.00	0.80	5.60
	CN-10	SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN "STGN-3.2"	1	20.44	20.44		11.49
	CN-11	ASC N 2	1	14.66	14.66	0.99	14.58
	CN-12	Resena	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CN-13	Resena	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW)					**49.75**	0.77	**38.20**

CN.10		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	W.U. (S/.)
SUBTABLERO DE DISTRIBUCIÓN "STGN-3.2"	CN-01	Circuito de Alumbrado	1	0.46	0.46	1.00	0.46
	CN-02	Circuito de Alumbrado	1	0.57	0.57	1.00	0.57
	CN-03	Circuito de Alumbrado	1	0.28	0.28	1.00	0.28
	CN-04	Circuito de Alumbrado	1	0.19	0.19	1.00	0.19
	CN-05	Circuito de Alumbrado	1	0.24	0.24	1.00	0.24
	CN-06	Circuito de Tomacorrientes	7	0.20	1.40	0.60	0.84
	CN-07	Circuito de Tomacorrientes	9	0.20	1.80	0.60	1.08
	CN-08	Circuito de Tomacorrientes	6	0.20	1.20	0.60	0.72
	CN-09	E-129 / E-167	1	0.80	0.80	0.80	0.64
	CN-10	E-86	1	1.00	1.00	0.80	0.80
	CN-11	E-81	1	2.50	2.50	0.80	2.00
	CN-12	D-220	1	7.00	7.00	0.80	5.60
	CN-14	Resena	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CN-15	Resena	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW)					**20.44**	0.80	**16.42**
Factor de Simultaneidad:							**0.70**
							11.49

CN.11		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	W.U. (S/.)
ASCN.2	CN-01	Circuito de Alumbrado	1	0.46	0.46	1.00	0.46
	CN-02	Circuito de Tomacorrientes	1	0.20	0.20	0.60	0.12
	CN-03	TPC-ASCN 2	1	11.00	11.00	1.00	11.00
	CN-16	Resena	1	1.50	1.50	1.00	1.50
	CN-17	Resena	1	1.50	1.50	1.00	1.50
SUB TOTAL (kW)					**14.66**	0.99	**14.58**

GE.14		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	W.U. (S/.)
DUCTO BARRADE EMERGENCIA N°2	DERR-01	DUCTO BARRA DE EMERGENCIA 1.1	1	171.98	171.98		132.23
	DERR-02	DUCTO BARRA DE EMERGENCIA 1.2.1	1	173.53	173.53		474.42
	DERR-03	DUCTO BARRA DE EMERGENCIA 1.3.1	1	209.03	209.03		174.58
	DERR-04	Resena					
	DERR-05	Resena					
SUB TOTAL (kW)					**554.55**	0.82	**781.23**

DERR.01		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	W.U. (S/.)
DUCTO BARRA DE EMERGENCIA 1.1.1	GE-01A	TABLERO "TE-EM"	1	84.37	84.37		62.10
	GE-02A	TABLERO DE EMERGENCIA DE CENTRO QUIRURGICO "TE-CQ"	1	66.15	66.15		52.55
	GE-03A	TABLERO DE EMERGENCIA DE AIRE ACONDICIONADO TE.AA.1	1	21.46	21.46		17.58
	GE-04A	Resena					
	GE-05A	Resena					
SUB TOTAL (kW)					**171.98**	0.77	**132.23**

GE.01A		DESCRIPCIÓN		P.U.	C.I.	F.D.	W.U. (S/.)
TABLERO "TE-EM"	CE-01	Circuito de Alumbrado	1	0.38	0.38	1.00	0.38
	CE-02	Circuito de Alumbrado	1	0.38	0.38	1.00	0.38
	CE-03	Circuito de Alumbrado	1	0.21	0.21	1.00	0.21
	CE-04	Circuito de Alumbrado	1	0.39	0.39	1.00	0.39
	CE-05	Circuito de Alumbrado	1	0.45	0.45	1.00	0.45
	CE-06	Circuito de Alumbrado	1	0.61	0.61	1.00	0.61
	CE-07	Circuito de Alumbrado	1	0.12	0.12	1.00	0.12
	CE-08	Circuito de Alumbrado	1	0.29	0.29	1.00	0.29
	CE-09	Circuito de Alumbrado	1	0.46	0.46	1.00	0.46
	CE-10	Circuito de Alumbrado	1	0.56	0.56	1.00	0.56
	CE-11	Circuito de Alumbrado	1	0.31	0.31	1.00	0.31
	CE-12	Circuito de Alumbrado	1	0.40	0.40	1.00	0.40
	CE-13	Circuito de Alumbrado	1	0.28	0.28	1.00	0.28
	CE-14	Circuito de Alumbrado	1	0.36	0.36	1.00	0.36
	CE-15	Circuito de Alumbrado	1	0.29	0.29	1.00	0.29
	CE-16	Circuito de Alumbrado	1	0.34	0.34	1.00	0.34
	CE-17	Circuito de Alumbrado	1	0.36	0.36	1.00	0.36
	CE-18	Circuito de Alumbrado	1	0.28	0.28	1.00	0.28
	CE-19	Circuito de Alumbrado	1	0.14	0.14	1.00	0.14
	CE-20	Circuito de Alumbrado	1	0.29	0.29	1.00	0.29
	CE-21	Circuito de Alumbrado Escalera	1	0.29	0.29	1.00	0.29
	CE-22	Circuito de Alumbrado Escalera	1	0.29	0.29	1.00	0.29
	CE-23	Circuito de Alumbrado Escalera	1	0.29	0.29	1.00	0.29
	CE-24	Circuito de Alumbrado Escalera	1	0.29	0.29	1.00	0.29
	CE-25	Circuito de Alumbrado	1	0.60	0.60	1.00	0.60
	CE-26	Circuito de Tomacorrientes	1	1.00	1.00	1.00	1.00
	CE-27	Circuito de Tomacorrientes	9	0.20	1.80	0.60	1.08
	CE-28	Circuito de Tomacorrientes	10	0.20	2.00	0.60	1.20
	CE-29	Circuito de Tomacorrientes	12	0.20	2.40	0.60	1.44
	CE-30	Circuito de Tomacorrientes	6	0.20	1.20	0.60	0.72
	CE-31	Circuito de Tomacorrientes	6	0.20	1.20	0.60	0.72
	CE-32	Circuito de Tomacorrientes	8	0.20	1.60	0.60	0.96
	CE-33	D-288 /D-287	2	1.00	2.00	0.80	1.60
	CE-34	D-288	2	1.00	2.00	0.80	1.60
	CE-35	D-249	1	2.00	2.00	0.80	1.60
	CE-36	E-130	1	7.00	7.00	0.80	5.60
	CE-37	Circuito de Alumbrado de Emergencia	1	0.29	0.29