CONTINUA SEGUNDO NIVEL BLOQUE A – SECTOR 5 (LAMINA IE–44)

CONTINUA PISO TECNICO BLOQUE A – SECTOR 7 (LAMINA IE–46)

aE aF aG aH aI aJ

a8 a9 a10 a11 a12

PROYECCION ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES

CN–09 TN.S.T

S=0.2%

PIT ASCENSOR PÚBLICO N°01 NPT: +0.00 Cota 28.00

LEYENDA

SIMB.	DESCRIPCION	CAJAS(mm)	ALTURA(mm)
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO H3NPT: 0.40m
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO H3NPT: 1.20m
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MUEBLE (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 100x55x50	H3NPT: EN MUEBLE
	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 106x71x52	EMPOTRADO H3NPT: 0.40m
	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 106x71x52	EMPOTRADO H3NPT: 1.20m
	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO EN TECHO
	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA A PRUEBA DE AGUA (ZONAS HUMEDAS): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 106x71x52	EMPOTRADO EN PISO
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO H3NPT:2.20
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (ROMEDIOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E INMTERRUMPIDA – UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR NEGRO.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO H3NPT: 0.40m
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (ROMEDIOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E INMTERRUMPIDA – UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR NEGRO.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO H3NPT: 1.20m
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (ROMEDIOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E INMTERRUMPIDA – UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR NEGRO.	RECTANGULAR 100x55x50	H3NPT: EN MUEBLE
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (ROMEDIOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E INMTERRUMPIDA – UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR NEGRO.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO EN PISO
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (ROMEDIOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E INMTERRUMPIDA – UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V Y UN DADO TIPO TRES EN LINEA 10A 250V, CON DADO COLOR NEGRO.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO EN TECHO
	SALIDA DE FUERZA EQUIPOS ELECTROMECANICOS 1Ø/3Ø, 60Hz	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
	SALIDA DE FUERZA EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN PISO 1Ø/3Ø, 60Hz	SEGÚN PROVEEDOR	EMPOTRADO EN PISO
	SALIDA DE FUERZA EQUIPOS MÉDICOS 1Ø/3Ø 60Hz, TENAN EN TOMACORRIENTE BIPOLAR CON LINEA A TIERRA.	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
	SALIDA DE FUERZA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO.	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA PARA UPS EN SALAS DE COMUNICACIONES– GABINETES	SEGÚN PROVEEDOR	EMPOTRADO H: 1.40m
	CAJA DE PASE PARA CONEXION ESTABILIZADA DE CONTROL DE ACCESO	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO EN TECHO
D–223	D–223: TOMA MURAL CON 4 TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA DE 220V,16A,60Hz.	CUADRADA 100x100x50	EMPOTRADO H3NPT: 1.55m
D–224	D–224: TOMA MURAL CON 3 TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA DE 220V,16A,60Hz.(2 ESTABILIZADOS Y 1 NORMAL)	CUADRADA 100x100x50	EMPOTRADO H3NPT: 1.55m
D–225	D–225: TOMA MURAL CON 2 TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA DE 220V,16A,60Hz.(1 ESTABILIZADO Y 1 NORMAL)	CUADRADA 100x100x50	EMPOTRADO H3NPT: 1.55m
D–226	D–226: TOMA MURAL CON 3 TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA DE 220V,16A,60Hz.(2 ESTABILIZADOS Y 1 NORMAL)	CUADRADA 100x100x50	EMPOTRADO H3NPT: 1.55m
D–226c	D–226c: TOMA MURAL CON 3 TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA DE 220V,16A,60Hz.(2 ESTABILIZADOS Y 1 NORMAL)	CUADRADA 100x100x50	EMPOTRADO H3NPT: 1.55m
D–228	D–228: TOMA MURAL CON 3 TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA DE 220V,16A,60Hz.(3 ESTABILIZADOS Y 1 NORMAL)	CUADRADA 100x100x50	EMPOTRADO H3NPT: 1.55m
D–229c	D–229c: TOMA MURAL CON 3 TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA DE 220V,16A,60Hz.(3 ESTABILIZADOS Y 1 NORMAL)	CUADRADA 100x100x50	EMPOTRADO H3NPT: 1.55m
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES NORMALES EN TUBERIA EMPOTRADA EN PISO O PARED PVC–P 20mmø Ó SEGÚN PLANOS. (F+N+T)	–	–
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES NORMALES EN TUBERIA ADOSADA EN LOSA O PARED EMT 20mmø Ó SEGÚN PLANOS. (F+N+T)	–	–
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS EN TUBERIA EMPOTRADA EN PISO O PARED PVC–P 20mmø Ó SEGÚN PLANOS. (F+N+T)	–	–
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS EN TUBERIA ADOSADA EN LOSA O PARED EMT 20mmø Ó SEGÚN PLANOS. (F+N+T)	–	–
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES NORMALES EN TUBERIA EMPOTRADA EN PISO O PARED PVC–P 20mmø Ó SEGÚN PLANOS.(2F+T)	–	–
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES NORMALES EN TUBERIA ADOSADA EN LOSA O PARED EMT 20mmø Ó SEGÚN PLANOS. (2F+T)	–	–
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS EN TUBERIA EMPOTRADA EN PISO O PARED PVC–P 20mmø Ó SEGÚN PLANOS.(2F+T)	–	–
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS EN TUBERIA ADOSADA EN LOSA O PARED EMT 20mmø Ó SEGÚN PLANOS. (2F+T)	–	–
TI	TOMACORRIENTE BIPOLAR TIPO INDUSTRIAL DOBLE EN PISO, CON CAJA RECTANGULAR EMPOTRADO EN PISO. SALIDA TIPO SCHUKO 32A, 220V, CON PUESTA A TIERRA, INSTALADO EN RACK DE DATA EN CUARTO DE COMUNICACIONES, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA, SEGÚN FIGURA REFERENCIAR.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO EN PISO
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (EQUIPAMIENTO MEDICO): DOS DADOS TIPO SCHUKO 16A 250V.	RECTANGULAR 130x71x52	EMPOTRADO H3NPT: 0.30m
	TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO (EQUIPAMIENTO MEDICO): DOS DADOS TIPO SCHUKO 16A 250V.	RECTANGULAR 130x71x52	EMPOTRADO H3NPT: 1.20m
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTE (SISTEMA NORMAL) EN TUBERÍA PVC–P 20mmø. EMPOTRADA EN TECHO O PARED.		
	CIRCUITO DE TOMACORRIENTE (SISTEMA ESTABILIZADO) EN TUBERÍA PVC–P 20mmø. EMPOTRADA EN TECHO O PARED.		
	TOMACORRIENTE SIMPLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO H3NPT: 0.40m
	TOMACORRIENTE SIMPLE EN MURO (USO GENERAL): UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO H3NPT: 1.20m
	TOMACORRIENTE SIMPLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (ROMEDIOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E INMTERRUMPIDA – UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V , CON DADO COLOR NEGRO.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO H3NPT: 0.40m
	TOMACORRIENTE SIMPLE EN MURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS (ROMEDIOS, INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES) CON ENERGIA ESTABILIZADA E INMTERRUMPIDA – UN DADO TIPO SCHUKO 16A 250V , CON DADO COLOR NEGRO.	RECTANGULAR 100x55x50	EMPOTRADO H3NPT: 1.20m

LEYENDA

CODIGO	DESCRIPCION
UPS–01–01	UPS DE 40KVA/380V/3Ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–01–02	UPS DE 25KVA/380V/3Ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–01–03	UPS DE 40KVA/380V/3Ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–01–04	UPS DE 8KVA/220V/1Ø AUTONOMIA 60 Minutos
UPS–01–05	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1Ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–01–06	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1Ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–01–07	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1Ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–01–08	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1Ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–01–09	UPS Rackeable 3KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–10	UPS Rackeable 3KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–11	UPS Rackeable 3KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–12	UPS Rackeable 3KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–13	UPS Rackeable 1KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–14	UPS Rackeable 1KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–15	UPS Rackeable 1KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–16	UPS Rackeable 1KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–17	UPS Rackeable 1KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–18	UPS Rackeable 1KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–19	UPS Rackeable 1KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–20	UPS Rackeable 1KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–21	UPS Rackeable 1KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–22	UPS Rackeable 1KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos

LEYENDA

CODIGO	DESCRIPCION
UPS–02–01	UPS DE 40KVA/380V/3Ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–02–02	UPS DE 25KVA/380V/3Ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–02–03	UPS DE 40KVA/380V/3Ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 30 Minutos
UPS–02–04	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1Ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–02–05	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1Ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–02–06	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1Ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–02–07	UPS DE 25KVA/380V/3Ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 30 Minutos
UPS–02–08	UPS DE 8KVA/220V/1Ø AUTONOMIA 60 Minutos
UPS–02–09	UPS DE 8KVA/220V/1Ø AUTONOMIA 60 Minutos
UPS–02–10	UPS DE 8KVA/220V/1Ø AUTONOMIA 60 Minutos
UPS–02–11	UPS DE 8KVA/220V/1Ø AUTONOMIA 60 Minutos
UPS–02–12	UPS DE 8KVA/220V/1Ø AUTONOMIA 60 Minutos
UPS–03–01	UPS DE 40KVA/380V/3Ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–03–02	UPS DE 25KVA/380V/3Ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–03–03	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1Ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–03–04	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1Ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–03–05	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1Ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–A2–01	UPS Rackeable 1KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos

LEYENDA

CODIGO	DESCRIPCION
UPS–S1–01	UPS Rackeable 1KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–01	UPS DE 50KVA/380V/3Ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–01–02	UPS DE 15KVA/380V/3Ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–01–03	UPS DE 40KVA/380V/3Ø CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, BANCO DE BATERIAS CON AUTONOMIA 15 Minutos
UPS–01–04	UPS DE 8KVA/220V/1Ø AUTONOMIA 60 Minutos
UPS–01–05	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1Ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–01–06	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1Ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–01–07	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1Ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–01–08	UPS RACKEABLE DE 5KVA/220V/1Ø AUTONOMIA DE 5 MIN.
UPS–01–09	UPS Rackeable 3KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–10	UPS Rackeable 3KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–11	UPS Rackeable 3KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–12	UPS Rackeable 3KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–13	UPS Rackeable 1KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–14	UPS Rackeable 1KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–15	UPS Rackeable 1KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–16	UPS Rackeable 1KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–17	UPS Rackeable 1KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–18	UPS Rackeable 1KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–19	UPS Rackeable 1KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–20	UPS Rackeable 1KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–21	UPS Rackeable 1KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos
UPS–01–22	UPS Rackeable 1KVA/220V/1Ø Autonomia 3 Minutos

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:

BLOQUE / NIVEL	S.P.S.A. / S.P.E.
BLOQUE A/ 100 PISO	- CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIOS CLINICA - TRIAJE - DIAGNOSTICO POR IMAGENES - FARMACIA - ESTERILIZACION - CENTRO OBSTETRICO - SOP. CLINICO - SOP. DIAGNOSTICO - CENTRO QUIRURGICO - CENTRO DE ESPECIALIDADES
BLOQUE A/ 200 PISO	- CONSULTA EXTERNA - HOSPITALIZACION - CENTRO DE LA ADOLESCENCIA - CENTRO OBSTETRICO - CENTRO DE ESPECIALIDADES - CENTRO DE ENTRENAMIENTO BANCO DE SANGRE - UCI ED NEO NEONATOS
BLOQUE A/ 300 PISO	- HOSPITALIZACION - DIRECCION DE PERSONAL
BLOQUE B	- LAVANDERIA
BLOQUE C	- HORNILLOS/ALP
BLOQUE D	- PALOS AMBIENTAL
BLOQUE E	- TALLERES
BLOQUE F	- ALMACENES
BLOQUE G	- MODULO DISPENSADOR TBC
BLOQUE H	- GUARDIANIA
BLOQUE I	- CEN. MANEJO SERVICIO DE TELEFONIA
BLOQUE J	- GUARDIANIA
BLOQUE K	- GUARDIANIA
BLOQUE L	- GUARDIANIA

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

Distrito:	Provincia:	Departamento:
TUMBES	TUMBES	TUMBES

ESPECIALIDAD:

INSTALACIONES ELECTRICAS

PLANO:

PLANTA PISO TECNICO
BLOQUE A - SECTOR 08
DISTRIBUCION DE TOMACORRIENTES Y FUERZA

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ING. JAIME TRUJILLO VIDAL CIP N°33024

CAD:	ARCHIVO:
CAD	ARCHIVO

FECHA:	ESCALA:
ABRIL 2022	1/50

LAMINA:

IE-47