CONTINUA PRIMER NIVEL BLOQUE A – SECTOR 2 (LAMINA IE-74)

CONTINUA PRIMER NIVEL BLOQUE A – SECTOR 4 (LAMINA IE-76)

CONTINUA PRIMER NIVEL BLOQUE A – SECTOR 6 (LAMINA IE-78)

CONTINUA PRIMER NIVEL BLOQUE A – SECTOR 8 (LAMINA IE-80)

aE aF aG aH aI aJ

a5 a6 a7 a8

bA

0.2kW/220V/1ø

PROY. VACIO

VACIO

ADA

SARDINEL H=0.15m

TECNICA

UCT DE INST. MEC.

05 04 03 02 01

ASCENSOR MONTACAMILLAS N°01

ASCENSOR MONTACARGAS LIMPIO N°01

MAMPARA PAVONADA

BLOCK DE VIDRIO

PATIO / LANADERIA

CORREDOR

FN-26 TN.AA.2

FN-25 TN.AA.2

SALA DE ECOGRAFIA GENERAL

VESTIDOR HOMB.

SH VESTIDOR MUJ.

JEFATURA + SECRETARIA RADIOLOGIA

UI-N1-43 60W/220V/1ø

UI-N1-42 60W/220V/1ø

ALMACEN EQUIPOS

SH

CL.

UI-N1-44 74W/220V/1ø

UI-N1-45 76W/220V/1ø

UI-N1-46 74W/220V/1ø

UI-N1-47 76W/220V/1ø

UI-N1-41 74W/220V/1ø

UI-N1-38

DOSIS

SALA DE IMPRESION

SALA DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL

SH PUB. MUJ.

SH PUB. HOMB.

SALA DE LECTURA E INFORMES

RECEPCION

LABORATORIO DE HEMATOLOGIA/ INMUNOLOGIA

LABORATORIO DE BIOQUIMICA

LAVADO Y DESINF.

DUCHA EMERG.

INSUMOS

ESCLUSA

CORREDOR

ARCHIVO ALMAC. DE INFORM.

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

REGISTRO DE LABORATORIO

TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS

UMA-N1-LAB

UI-N1-48 76W/220V/1ø

UI-N1-49 76W/220V/1ø

DX-N1-UI-C.T 0.2kW/220V/1ø

SH VESTIDOR MUJ.

SH VESTIDOR HOMB.

ALM INT RES SOL

STGN-1

STGE-1

ITM PARA CONTROL DE CIRCUITO FN-22,FN-23,FN-24 DE ENERGIZACION DE UNIDADES INTERIORES

UI-N1-50 76W/220V/1ø

UI-N1-51 60W/220V/1ø

UI-N1-52

UI-N1-63 334W/220V/1ø

RECEPCION DE MUESTRAS Y ENTREGA DE RESULTADOS

JEFATURA/ SECRETARIA

CORREDOR PUBLICO

ESCALERA 7 PROTEGIDA

DIAGNOSTICO POR IMAGENES

SALA DE TELEC.

FE-20 TE.AA.2

VRF-N1-UI-01 0.2kW/220V/1ø

BAJA: FE-20,FE-17 TE.AA.2

BAJA: FN-22,FN-23 FN-24 DE TN.AA.2

BAJA: FN-25,FN-26 DE TN.AA.2

ASCENSOR MONTACARGAS N°01

DUCTO DE INST. MEC.

STDE-COC

STDN-COC

CN-23 STDE-COC

CE-19 STDE-COC

CN-20 STDE-COC

SARDINEL H=0.15m

SARDINEL H=0.15m

DUCTO

S.S.

DTO. PRES

Subcc. UMA-N1-LAB

ESCALERA PROTEGIDA 5

01 02 03 04 05 06 07 08

15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

FN-23 TN.AA.2

LEYENDA

SIMB.	DESCRIPCION	CAJAS(mm)	ALTURA(mm)
H	HUMIDISTATO	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
T	TERMOSTATO	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
B	BOTONERA	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
SP	SENSOR DE PRESIÓN	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
MD	MONITOR DIFERENCIAL DE PRESIÓN	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
	SALIDA DE FUERZA 1ø/3ø. (INCLUYE CAJA PVC CON TAPA, CONECTORES CONDUIT, CONTRATUERCA, TUBERIA FLEXIBLE Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS).	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
	CAJA DE CONTROL DE EQUIPO DE HVAC.	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
	CAJA DE PASE CUADRADA DE 100x100x40mm DE 1"/2" o SEGÚN INDICACIÓN EN LOS PLANOS.	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
	CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (F+N+T) EN TUBERIA ADOSADA EN TECHO 20mmø EMT Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
	CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (3F+T) EN TUBERIA ADOSADA EN TECHO 20mmø EMT Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
	CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (F+N+T) EN TUBERIA ADOSADA EN TECHO 20mmø IMC Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
	CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (3F+T) EN TUBERIA ADOSADA EN TECHO 20mmø IMC Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
	CIRCUITO PARA CONTROL DE EQUIPO DE HVAC EN TUBERIA ADOSADA EN PISO Ó TECHO 20mmø EMT Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
	CIRCUITO PARA CONTROL DE EQUIPO DE HVAC EN TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO Ó PARED 20mmø PVC-P Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
	CIRCUITO PARA CONTROL DE EQUIPO DE HVAC EN TUBERIA ADOSADA EN PISO Ó TECHO 20mmø EMT Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
	CIRCUITO PARA CONTROL DE EQUIPO DE HVAC EN TUBERIA ADOSADA EN PISO Ó TECHO 20mmø IMC Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
	CIRCUITO PARA CONTROL DE EQUIPO DE HVAC EN TUBERIA EMPOTRADA EN PISO Ó TECHO 20mmø PVC-P Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.		
	SOPORTE DE TUBERIA CONDUIT EMT A LOSA, INCLUYE RIEL, ABRAZADERA UNISTRUT Y ACCESORIOS.	–	–

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ Ministerio de Salud

OBSERVACIONES

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:

BLOQUE / NIVEL	S.P.S.S. / S.P.E.
BLOQUE A/ 1ER PISO	• CONSULTA EXTERNA • HOSPITALIZACION • CIRUGIA • CENTRO OBSTETRICO Y NEO NATOLOGO • EMERGENCIA • CENTRO QUIRURGICO • CENTRAL ESTERILIZACION • PATOLOGIA CLINICA • ANATOMIA PATOLOGICA • CENTRO DE IMAGENES • FARMACIA • NUTRICION Y DIETOTERAPIA
BLOQUE A/ 2DO PISO	• CONSULTA EXTERNA • HOSPITALIZACION • CENTRO OBSTETRICO Y NEO NATOLOGO • CENTRO QUIRURGICO • CENTRAL ESTERILIZACION • PATOLOGIA CLINICA • ANATOMIA PATOLOGICA • CENTRO DE IMAGENES • FARMACIA • NUTRICION Y DIETOTERAPIA • BANCO DE SANGRE • UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS • UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS
BLOQUE A/ 3ER PISO	• DOCENCIA • RESIDENCIA MEDICA
BLOQUE B	• LAVANDERIA
BLOQUE C	• PETROLEO/GLP
BLOQUE D	• VALLE HOSPITAL
BLOQUE E	• TALLERES
BLOQUE F	• ALMACENES
BLOQUE G	• MODULO INTERCONEXION TBC
BLOQUE H	• CASETEROS
BLOQUE I	• CTO. BOMBAS BOMBAS DE TELEFON.
BLOQUE J	• CASETEROS
BLOQUE K	• CASETEROS
BLOQUE L	• CASETEROS

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACION:

Distrito:	Provincia:	Departamento:
TUMBES	TUMBES	TUMBES

INSTALACIONES ELECTRICAS

PLANO:

BLOQUE A
PLANTA PRIMER NIVEL (SECTOR 5)
SALIDA DE FUERZA HVAC

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ING. JAIME TRUJILLO VIDAL CIP. 33024

CAD:	ARCHIVO:
CAD	ARCHIVO
FECHA:	ESCALA:
ABRIL 2022	1:50

LAMINA:

IE-77