CONTINUA SEGUNDO NIVEL BLOQUE A – SECTOR 2 (LAMINA IE-82)

CONTINUA SEGUNDO NIVEL BLOQUE A – SECTOR 3 (LAMINA IE-83)

CONTINUA SEGUNDO NIVEL BLOQUE A – SECTOR 5 (LAMINA IE-85)

CONTINUA SEGUNDO NIVEL BLOQUE A – SECTOR 7 (LAMINA IE-87)

NPT. +5.92
Cota 33.92

NIV.+5.69

NIV.+5.87

NIV.+4.53

S=10%

MAMPARA

BARANDA

SARDINEL H=0.15m

VACIO

ASCENSOR MONTACAMILLAS N°01

ASCENSOR MONTACARGAS LIMPIO N°01

DUCTO DE INST. MEC.

CENTRO DE DATOS I

UCP-01

UCP-02

ITM PARA CONTROL DE CIRCUITO FN-20 DE ENERGIZACION DE UNIDADES INTERIORES

ITM PARA CONTROL DE CIRCUITO FN-21 DE ENERGIZACION DE UNIDADES INTERIORES

STDN.2.1 STDE.2.1

STGN.2.1

STGE.2.1

ITM PARA CONTROL DE CIRCUITO FN-17,18,19 DE ENERGIZACION DE UNIDADES INTERIORES

BAJA: FE-20,FE-17 TE.AA.2

BAJA: FE-22,FN-23 FN-24 DE TN.AA.2 PRIMER NIVEL

BAJA: FN-25,FN-26 DE TN.AA.2 PRIMER NIVEL

BAJA: FN-19,FN-20 FN-21 DE TN.AA.2

BAJA: FN-17,FN-18 TN.AA.2

Sube: Tuberia de Control UMA-N1-LAB

Tuberia de Control Sensor de presion

MARQUESINA N°12

MARQUESINA N°7

MARQUESINA N°6

ESCALERA PROTEGIDA 5

ESCALERA PROTEGIDA 7

CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE

CORREDOR PUBLICO

ALMACEN MATERIALES

ALMACEN UNIDADES DE SANGRE Y HEMO-COMPONENTES

ALMACEN REACTIVOS

SALA DE ELECTRO-CARDIOGRAFIA

SALA DE HOLTER Y MAPA

SALA DE ESPIROMETRIA

LABORATORIO INMUNOHEMATOL.

ESTERILIZACION DE PRODUCTOS BIOLOGICOS

CONTROL DE CALIDAD

PROMOCION DE DONACION DE SANGRE

CENTRO COMPUTO

SALA DE TELECOM. III

OFICINA DE INFORMATICA

JEFATURA

SALA DE CONTROL ADMINIST.

SALA DE TELE-CONSULTORIO

OFICINA DE ESTADISTICA

VESTIDOR PERSONAL MUJ.

VESTIDOR PERSONAL HOMB.

SSHH PERS.

SSHH PUBL.

RECEP. USS I

HEMOC./ DESP. DE SOLIC.TRANSF. USS Y MOC.

ALM INT RES SOL

UMA-N2-LAB

UI-N2-28 76W/220V/1ø

UI-N2-29 76W/220V/1ø

UI-N2-30 76W/220V/1ø

UI-N2-31 76W/220V/1ø

UI-N2-32 76W/220V/1ø

UI-N2-33 76W/220V/1ø

UI-N2-34 76W/220V/1ø

UI-N2-35 76W/220V/1ø

UI-N2-36 76W/220V/1ø

UI-N2-37 76W/220V/1ø

UI-N2-38 76W/220V/1ø

UI-N2-47 334W/220V/1ø

UI-N2-62 74W/220V/1ø

UI-N2-63 74W/220V/1ø

UI-N2-64 74W/220V/1ø

DX-N2-UI-CENTRAL COM 0.2kW/220V/1ø

VRF-N2-UI-01 0.2kW/220V/1ø

VRF-N2-UI-02 0.2kW/220V/1ø

FN-19 TN.AA.2

FN-20,FN-21 TN.AA.2

FN-18 TN.AA.2

FN-17 TN.AA.2

FE-14 TE.AA.2

FE-13 TE.AA.2

FE-22 TE.AA.2

FN-18 TNF.AA.2

FN-17-18 TNF.AA.2

LEYENDA

SIMB.	DESCRIPCION	CAJAS(mm)	ALTURA(mm)
H	HUMIDISTATO	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
T	TERMOSTATO	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
B	BOTONERA	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
SP	SENSOR DE PRESIÓN	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
MD	MONITOR DIFERENCIAL DE PRESIÓN	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
a8	SALIDA DE FUERZA 1ø/3ø, (INCLUYE CAJA PVC CON TAPA, CONECTORES CONDUIT, CONTRATUERCA, TUBERIA FLEXIBLE Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS).	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
■	CAJA DE CONTROL DE EQUIPO DE HVAC.	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
⊠	CAJA DE PASE CUADRADA DE 100x100x40mm DE PVC o SEGÚN INDICACIÓN EN LOS PLANOS.	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
a	CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (F+N+T) EN TUBERIA ADOSADA EN TECHO 20mmø EMT Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
a	CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (3F+T) EN TUBERIA ADOSADA EN TECHO 20mmø EMT Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
a	CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (F+N+T) EN TUBERIA ADOSADA EN TECHO 20mmø IMC Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
a	CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (3F+T) EN TUBERIA ADOSADA EN TECHO 20mmø IMC Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
a	CIRCUITO PARA CONTROL DE EQUIPO DE HVAC EN TUBERIA ADOSADA EN PISO Ó TECHO 20mmø EMT Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
a	CIRCUITO PARA CONTROL DE EQUIPO DE HVAC EN TUBERIA EMPOTRADA EN TECHO Ó PARED 20mmø PVC–P Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
a	CIRCUITO PARA CONTROL DE EQUIPO DE HVAC EN TUBERIA ADOSADA EN PISO Ó TECHO 20mmø EMT Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
a	CIRCUITO PARA CONTROL DE EQUIPO DE HVAC EN TUBERIA ADOSADA EN PISO Ó TECHO 20mmø IMC Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
a	CIRCUITO PARA CONTROL DE EQUIPO DE HVAC EN TUBERIA EMPOTRADA EN PISO Ó TECHO 20mmø PVC–P Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
I	SOPORTE DE TUBERIA CONDUIT EMT A LOSA, INCLUYE RIEL, ABRAZADERA UNISTRUT Y ACCESORIOS.	–	–

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ Ministerio de Salud

OBSERVACIONES

FIRMA JEFE DE PROYECTO

FIRMA DE PROYECTISTA

FIRMA DE SUPERVISOR

PLANO CLAVE:

BLOQUE / NIVEL	CAPACIDAD / CAPACIDAD
BLOQUE A / 1ER PISO	• CONSULTA EXTERNA • HOSPITALIZACIÓN • CENTRO QUIRÚRGICO • EMERGENCIA POR SINIESTROS • CENTRO OBSTÉTRICO • CENTRO DE ESTERILIZACIÓN • CENTRO DE APOYO • CENTRO DE DIAGNÓSTICO • CONSULTA EXTERNA
BLOQUE A / 2DO PISO	• CONSULTA EXTERNA • HOSPITALIZACIÓN • CENTRO QUIRÚRGICO • CENTRO OBSTÉTRICO • CENTRO DE ESTERILIZACIÓN • CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE • UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
BLOQUE A / 3ER PISO	• HOSPITALIZACIÓN • CENTRO DE DOCENCIA
BLOQUE B	• LAVANDERÍA
BLOQUE C	• HOSPEDAJE/SUP.
BLOQUE D	• SALUD AMBIENTAL
BLOQUE E	• TALLERES
BLOQUE F	• ALMACENES
BLOQUE G	• MORGUE REFRIGERADA TIPO
BLOQUE H	• GUARDIANÍA
BLOQUE I	• CTR NACIONAL SERVICIOS DE TELEFONÍA
BLOQUE J	• GUARDIANÍA
BLOQUE K	• GUARDIANÍA
BLOQUE L	• GUARDIANÍA

PROYECTO

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN

Distrito:	Provincia:	Departamento:
TUMBES	TUMBES	TUMBES

ESPECIALIDAD

INSTALACIONES ELECTRICAS

PLANO

BLOQUE A
PLANTA SEGUNDO NIVEL (SECTOR 4)
SALIDA DE FUERZA HVAC

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607739538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ING. JAIME TRUJILLO VIDAL CIP. 33024

CAD:	ARCHIVO:
CAD	ARCHIVO

FECHA:	ESCALA:
ABRIL 2022	1:50

LAMINA:

IE-84