CONTINUA SEGUNDO NIVEL BLOQUE A – SECTOR 3 (LAMINA IE-83)

CONTINUA SEGUNDO NIVEL BLOQUE A – SECTOR 7

DIRECCION GENERAL

UNIDAD ASESORIA JURIDICA

UI-N2-17

UI-N2-17
70W/220V/1Ø

NIV.+6.20

NPT. +5.92
Cota 33.92

PROYECC. DUCTO INSTALACIONES MECAN.

MAMPARA

ESCALERA 7 INTEGRADA PUBLICA

HALL

VACIO

PROY. VACIO

DOBLE ALTURA

BARANDA

VTCN2-UI-21
0.9W/220V/1Ø

STGN.2.2

STGE.2.2

LLEGA: FE-21
TE.AA.2

BAJA: FE-21
TE.AA.2

ASCENSOR PUBLICO N°01

SH. PUBLICO HOMBRES

SH. PUBLICO MUJERES

SH PRE ESCOLAR

SH DISC.

SALA DE USOS MULTIPLES

DEPOSITO+ KITCHENETTE

UI-N2-39
334W/220V/1Ø

UI-N2-40
334W/220V/1Ø

FN-18
TN.AA.2

UI-N2-41
334W/220V/1Ø

UI-N2-42
334W/220V/1Ø

UI-N2-43
334W/220V/1Ø

FN-18
TNF.AA.2

FN-17
TN.AA.2

SARDINEL
H=0.15m

UI-N2-48
UI-N2-48
60W/220V/1Ø

UI-N2-49
UI-N2-49
60W/220V/1Ø

UI-N2-50
UI-N2-50
60W/220V/1Ø

UI-N2-51
UI-N2-51
74W/220V/1Ø

UI-N2-52
UI-N2-52
74W/220V/1Ø

UI-N2-53
UI-N2-53
74W/220V/1Ø

Sube:
Tuberia de Control
UMA-VT-M1

Baja:
FN-14 DE TN.AA.2

Sube:
Tuberia de Control
Sensor de presion

DTO. PRES.

ESCALERA PROTEGIDA

CTO. LPZ

NIV.+5.69

NIV.+5.87

S=10%

MARQUESINA N°4

CONSEJERIA Y PREVENCION DEL CANCER

TRIAJE

AT. INT. CONSEJERIA DEL ADOLESCENTE

CONSULTORIO DE NUTRICION

CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA

CONSULTA EXTERNA

a8 a9 a10 a11 a12

aA aB aC aD aE aF

LEYENDA

SIMB.	DESCRIPCION	CAJAS(mm)	ALTURA(mm)
H	HUMIDISTATO	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
T	TERMOSTATO	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
B	BOTONERA	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
SP	SENSOR DE PRESIÓN	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
MD	MONITOR DIFERENCIAL DE PRESIÓN	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
	SALIDA DE FUERZA 1ø/3ø. (INCLUYE CAJA PºQº CON TAPA, CONECTORES CONDUIT, CONTRATUERCA, TUBERIA FLEXIBLE Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS).	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
	CAJA DE CONTROL DE EQUIPO DE HVAC.	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
	CAJA DE PASE CUADRADA DE 100x100x40mm DE Pº2" o SEGÚN INDICACIÓN EN LOS PLANOS.	SEGÚN PROVEEDOR	SEGÚN PROVEEDOR
	CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (F+N+T) EN TUBERÍA ADOSADA EN TECHO 20mmø EMT Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
	CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (3F+T) EN TUBERÍA ADOSADA EN TECHO 20mmø EMT Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
	CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (F+N+T) EN TUBERÍA ADOSADA EN TECHO 20mmø IMC Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
	CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (3F+T) EN TUBERÍA ADOSADA EN TECHO 20mmø IMC Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
	CIRCUITO PARA CONTROL DE EQUIPO DE HVAC EN TUBERÍA ADOSADA EN PISO Ó TECHO 20mmø EMT Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
	CIRCUITO PARA CONTROL DE EQUIPO DE HVAC EN TUBERÍA EMPOTRADA EN TECHO Ó PARED 20mmø PVC–P Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
	CIRCUITO PARA CONTROL DE EQUIPO DE HVAC EN TUBERÍA ADOSADA EN PISO Ó TECHO 20mmø EMT Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
	CIRCUITO PARA CONTROL DE EQUIPO DE HVAC EN TUBERÍA ADOSADA EN PISO Ó TECHO 20mmø IMC Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.	–	–
	CIRCUITO PARA CONTROL DE EQUIPO DE HVAC EN TUBERÍA EMPOTRADA EN PISO Ó TECHO 20mmø PVC–P Ó SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS.		
	SOPORTE DE TUBERIA CONDUIT EMT A LOSA, INCLUYE RIEL, ABRAZADERA UNISTRUT Y ACCESORIOS.	–	–

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ Ministerio de Salud

OBSERVACIONES

FIRMA JEFE DE PROYECTO

FIRMA DE PROYECTISTA

FIRMA DE SUPERVISOR

PLANO CLAVE:



BLOQUE / NIVEL	U.P.S.S. / U.P.A.
BLOQUE A/ 100 PISO	• CONSULTA EXTERNA • TRIAJE • CONSULTORIOS • ODONTOLOGIA • PSICOLOGIA • NUTRICION • CONSEJERIA • CENTRO DE DIA • ADMISION
BLOQUE A/ 200 PISO	• CONSULTA EXTERNA • CONSULTORIOS • SALA DE CAPACITACIÓN • SALA DE USOS MULTIPLES • CENTRO DE ESPECIALIDADES • SALA DE OBSERVACIÓN Y BANCO DE SANGRE • UCI Y UCIN NEONATAL
BLOQUE A/ 300 PISO	• HOSPITALIZACIÓN • HOSPITALIZACIÓN DE MATERNAL
BLOQUE B	• LAVANDERIA
BLOQUE C	• PETROLEO/GLP
BLOQUE D	• SALA CAMARA
BLOQUE E	• TALLERES
BLOQUE F	• ALMACENES
BLOQUE G	• MODULO DISPENSADOR TBC
BLOQUE H	• ALMACENES
BLOQUE I	• CTO. MANEJO SERVICIO DE TELEFONIA
BLOQUE J	• ALMACENES
BLOQUE K	• ALMACENES
BLOQUE L	• ALMACENES

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

Distrito:	Provincia:	Departamento:
TUMBES	TUMBES	TUMBES

ESPECIALIDAD:

INSTALACIONES ELECTRICAS

PLANO:

BLOQUE A
PLANTA SEGUNDO NIVEL (SECTOR 6)
SALIDA DE FUERZA HVAC

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ING. JAIME TRUJILLO VIDAL CIP. 33024

CAD:	ARCHIVO:
CAD	ARCHIVO
FECHA:	ESCALA:
ABRIL 2022	1:50

LAMINA:

IE-86