



Nota:
Las tuberías de vapor serán instaladas a una altura de 3.20m snip. aprox. con pendiente de 0.5% en sentido de flujo para vapor y retorno de condensado.

OBSERVACIONES

FIRMA JEFE DE PROYECTO

FIRMA DE PROYECTISTA

FIRMA DE SUPERVISOR

PLANO CLAVE:

UNDA / VOL.	OPAS / VOL.
UNDA 01 001 PISO	OPAS 01 001 PISO
UNDA 01 002 PISO	OPAS 01 002 PISO
UNDA 01 003 PISO	OPAS 01 003 PISO
UNDA 01 004 PISO	OPAS 01 004 PISO
UNDA 01 005 PISO	OPAS 01 005 PISO
UNDA 01 006 PISO	OPAS 01 006 PISO
UNDA 01 007 PISO	OPAS 01 007 PISO
UNDA 01 008 PISO	OPAS 01 008 PISO
UNDA 01 009 PISO	OPAS 01 009 PISO
UNDA 01 010 PISO	OPAS 01 010 PISO
UNDA 01 011 PISO	OPAS 01 011 PISO
UNDA 01 012 PISO	OPAS 01 012 PISO
UNDA 01 013 PISO	OPAS 01 013 PISO
UNDA 01 014 PISO	OPAS 01 014 PISO
UNDA 01 015 PISO	OPAS 01 015 PISO
UNDA 01 016 PISO	OPAS 01 016 PISO
UNDA 01 017 PISO	OPAS 01 017 PISO
UNDA 01 018 PISO	OPAS 01 018 PISO
UNDA 01 019 PISO	OPAS 01 019 PISO
UNDA 01 020 PISO	OPAS 01 020 PISO

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACION:

DISTrito: TUMBES Provincia: TUMBES Departamento: TUMBES

ESPECIALIDAD:

INSTALACIONES MECANICAS

PLANO:

SISTEMA DE VAPOR
INSTALACIONES EN SOTANO

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC: 2060775638

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ING. NESTOR ENRIQUE RUZ RUIZ CIP: 29866

CAD: _____ ARCHIVO: _____

FECHA: ABRIL 2022 ESCALA: 1/50

LAMINA:

VP-03