CONTINUA (LAMINA ACI-01)

CONTINUA (LAMINA ACI-01)

CONTINUA (LAMINA ACI-05)

a5

a6

a7

a8

a9

DH-L2-PT-03

DH-L2-PT-02

DH-L2-PT-01

DH-L2-PT-75

DH-L2-PT-76

NPT. = 1.00
Cota 27.00

PISO ACABADO CEMENTO FROTACHADO

S=0.2%

S=0.2%

DH-L2-PT-04

DH-L2-PT-63

DH-L2-PT-64

DH-L2-PT-65

DH-L2-PT-66

EM-L1-PT-02

BL-L1-PT-05

NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC

DH-L2-PT-05

DH-L2-PT-62

DH-L2-PT-61

DH-L2-PT-60

DH-L2-PT-59

SUMIDERO

PROYECCION ACOMETIDA DE TELECOMUNICACIONES

DH-L2-PT-06

DH-L2-PT-42

DH-L2-PT-43

DH-L2-PT-44

DH-L2-PT-45

S=0.2%

S=0.2%

CONTINUA (LAMINA ACI-07)

CONTINUA (LAMINA ACI-07)

ALARMA CONTRAINCENDIOS

SIMBOLO	DESCRIPCION	ALTURA AL EJE (m)
FACP	CENTRAL ACI	1.40
FACP-S	PANEL SECUNDARIO ACI	1.40
	SALIDA Y DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	EN FDR
	SALIDA Y DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	TECHO
	SALIDA Y DETECTOR DE TEMPERATURA	EN FDR
	SALIDA Y DETECTOR DE TEMPERATURA	TECHO
F	ESTACION MANUAL SIMPLE ACCION, INTERIORES	1.20
	PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA	1.40
	SALIDA PARA TELEFONO DE BOMBEROS EN TECHO, PARED Y/O PISO	1.40
	SALIDA PARA SENSOR DE AFECO EN PARED	NPT
	MODULO DE MONITOREO EN TECHO	TECHO
	MODULO DE CONTROL EN TECHO	TECHO
	MODULO AISLADOR DE FALLAS EN TECHO	TECHO
	ROCIADORES	2.20
FDE	PANEL DE CONTROL DE EXTINCION	1.40
	BOTELLAS DE AGENTE LIMPIO	EN PISO
	TUBERIA CONDUIT Ø19mm ADOSADA A TECHO, PARA CABLE FPL 2x18.	EN TECHO
NAC	TUBERIA CONDUIT Ø19mm ADOSADA A TECHO, PARA CABLE FPL 2x16.	EN TECHO
TB	TUBERIA CONDUIT Ø19mm ADOSADA A TECHO	EN TECHO

DUCTERIA Y CANALIZACION

SIMBOLOGIA	DESCRIPCION
	BUZON DE COMUNICACIONES CON TAPA DE FIERRO 1000x1000x1200mm (ANCHO x LARGO x PROFUNDIDAD) – CAMARA TIPO 1.
	GABINETE DE SERVIDORES TIPO PISO 19" 45RU 800x1200x2190mm (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA)
	GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PISO 19" 42RU 800x1200x2050mm (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA)
	GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PARED 19RU 600x510x900mm (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA)
	TUBERIA PVC–P ENTERRADA Ø100mm

LEYENDAS DE CAJAS

SIMBOLOGIA	DESCRIPCION	ALT. NPT	DIMENSIONES DE CAJAS (mm)	
	CAJA DE PASE PESADA EN F.G. EN PISO (EMPOTRADA)	NPT	1	CUADRADA 150x100x100
	CAJA DE PASE PESADA EN F.G. EN TECHO (ADOSADA)	TECHO	2	CUADRADA 150x150x150
	CAJA DE PASE PESADA EN F.G. EN MURO (EMPOTRADA)	SEG.RES.	3	CUADRADA 200x200x200

CUADRO DE ETIQUETAS

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:



BLOQUE / NIVEL	U.P.S.S. / U.P.S.
BLOQUE A/ 100 PISO	• CONSULTA EXTERNA • ATENCION CLINICA • EMERGENCIA • DIAGNOSTICO POR IMAGENES • CENTRO OBRERO • ROHABILITACION • ANATOMIA PATOLOGICA • CENTRO QUIRURGICO • CENTRAL DE ESTERILIZACION • CASA DE FUERZA • CENTRO OBRERO
BLOQUE A/ 200 PISO	• CONSULTA EXTERNA • ADMINISTRACION • CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION • CENTRO OBSTETRICO • CENTRO QUIRURGICO • CENTRAL DE ESTERILIZACION • CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACION • BANCO DE SANGRE • CENTRO OBRERO • CENTRO OBRERO MULTIPLES
BLOQUE A/ 300 PISO	• HOSPITALIZACION • RESIDENCIA DE PERSONAL
BLOQUES B	• LAVANDERIA
BLOQUES C	• PETROLEO/GLP
BLOQUES D	• CELUC AMBIENTAL
BLOQUES E	• TALLERES
BLOQUES F	• ALMACENES
BLOQUES G	• MODULO DIFERENCIADO TBC
BLOQUES H	• CUARDIANIA
BLOQUES I	• CTO NUMERO SERVICIO DE TELECOM.
BLOQUES J	• CUARDIANIA
BLOQUES K	• CUARDIANIA
BLOQUES L	• CUARDIANIA

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

Distrito:	Provincia:	Departamento:
TUMBES	TUMBES	TUMBES

ESPECIALIDAD:

COMUNICACIONES

PLANO:

PLANTA SOTANO
SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ING. CARLOS D. GUZMAN UBILLUS CIP. 046597

CAD:	ARCHIVO:
FECHA: ABRIL 2022	ESCALA: 1/50

LAMINA:

ACI- 04