



DUCTERIA Y CANALIZACION


SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
□	BOVEDIN DE COMUNICACIONES CON BARRA DE FIERRO (CANTIDAD, CANTIDAD (ANCHO X LARGO X PROFUNDIDAD) X CANTIDAD TIPO T)
□	GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PISO 18" 42RU (BOVEDIN/BOVEDIN (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA))
□	GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PISO 18" 42RU (BOVEDIN/BOVEDIN (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA))
□	GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PARED 18RU (BOVEDIN/BOVEDIN (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA))
□	TUBERIA PVC-U ENTERRADA Ø100mm

LEYENDAS DE CAJAS

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	ALT. NPT (m)	DIMENSIONES DE CAJAS (cm)
□	CAJA DE PAJE PESADA EN F.G. EN PISO EMPOTRADA	NPT	1 CUADRA 100x100x100
□	CAJA DE PAJE PESADA EN F.G. EN TECHO EMPOTRADA	TECHO	2 CUADRA 100x100x100
□	CAJA DE PAJE PESADA EN F.G. EN PARED EMPOTRADA	SEE REG.	3 CUADRA 200x200x100

CUADRO DE ETIQUETAS

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
○	EQUIPO A.D.
○	BOVEDIN DE BARRA DE FIERRO (CANTIDAD, CANTIDAD (ANCHO X LARGO X PROFUNDIDAD) X CANTIDAD TIPO T)
○	GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PISO 18" 42RU (BOVEDIN/BOVEDIN (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA))
○	GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PARED 18RU (BOVEDIN/BOVEDIN (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA))
○	TUBERIA PVC-U ENTERRADA Ø100mm



BLINDAJE N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
BLINDAJE N° 001	CONTROL ESTERIL	1
BLINDAJE N° 002	CONTROL ESTERIL	1
BLINDAJE N° 003	CONTROL ESTERIL	1
BLINDAJE N° 004	CONTROL ESTERIL	1
BLINDAJE N° 005	CONTROL ESTERIL	1
BLINDAJE N° 006	CONTROL ESTERIL	1
BLINDAJE N° 007	CONTROL ESTERIL	1
BLINDAJE N° 008	CONTROL ESTERIL	1
BLINDAJE N° 009	CONTROL ESTERIL	1
BLINDAJE N° 010	CONTROL ESTERIL	1
BLINDAJE N° 011	CONTROL ESTERIL	1
BLINDAJE N° 012	CONTROL ESTERIL	1
BLINDAJE N° 013	CONTROL ESTERIL	1
BLINDAJE N° 014	CONTROL ESTERIL	1
BLINDAJE N° 015	CONTROL ESTERIL	1
BLINDAJE N° 016	CONTROL ESTERIL	1
BLINDAJE N° 017	CONTROL ESTERIL	1
BLINDAJE N° 018	CONTROL ESTERIL	1
BLINDAJE N° 019	CONTROL ESTERIL	1
BLINDAJE N° 020	CONTROL ESTERIL	1

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES

UBICACIÓN:	DISTRICTO:	PROVINCIA:	DEPARTAMENTO:
TUMBES	TUMBES	TUMBES	TUMBES

ESPECIALIDAD: COMUNICACIONES

PLANO: PLANTA TERCER PISO SISTEMA DE ALARMA CONTRAINCENDIO

ELABORADO POR: CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO RUC 20907739538

PROFESIONAL RESPONSABLE: ING. CARLOS D. GUZMAN UBILLUS CIP: 048997

CAD:	ABRERO:

FECHA:	ESCALA:
ABRIL 2022	1/50

LAMINA:

ACI- 27