CONTINUA (LAMINA ACI-28)

CONTINUA (LAMINA ACI-28)

CONTINUA (LAMINA ACI-31)

a8

a9

a10

a11

a12

MARQUESINA N°3

MARQUESINA N°4

NIV.+6.20

NIV.+5.65

NIV.+5.69

NIV.+5.69

S=10%

LOSA CON MANTA BICAPA IMPERMEABILIZADA Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL

NTT. +10.34
Cota 38.34

NPT. +14.76
Cota 42.76

MURO
H=2.80m

MURO
H=2.80m

MURO
H=2.80m

SARDINEL
H=0.15m

SARDINEL
H=0.15m

PARAPETO h=0.60m
c/ REJA APERSIANADA

PARAPETO h=0.60m
c/ REJA APERSIANADA

PARAPETO h=0.60m
c/ REJA APERSIANADA

POYO
h=.20

S=0.5%

LLEGA LAZO 2 DEL 3ER PISO

TORRE PARA PARARRAYO

VACIO

VACIO

ESCALERA PROTEGIDA 2

DTO. PRES.

6362616059585756554534

6869707172737475767778

DT-L2-P3-45

DH-L2-P3-46

MA-L2-P2-06

EM-L1-AZ-03

BL-L4-AZ-07

NAC

aA

aB

aC

aD

aE

ALARMA CONTRAINCENDIOS

SIMBOLO	DESCRIPCION	ALTURA AL EJE (m)
FACP	CENTRAL ACI	1.40
FACP-S	PANEL SECUNDARIO ACI	1.40
	SALIDA Y DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	EN FOR
	SALIDA Y DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	TECHO
	SALIDA Y DETECTOR DE TEMPERATURA	EN FOR
	SALIDA Y DETECTOR DE TEMPERATURA	TECHO
F	ESTACION MANUAL SIMPLE ACCION, INTERIORES	1.20
	PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA	1.40
B	SALIDA PARA TELEFONO DE BOMBEROS EN TECHO, PARED Y/O PISO	1.40
EA	SALIDA PARA SENSOR DE ANEGO EN PARED	NPT
MC	MODULO DE MONITOREO EN TECHO	TECHO
MC	MODULO DE CONTROL EN TECHO	TECHO
MC	MODULO AISLADOR DE FALLAS EN TECHO	TECHO
	ROCIADORES	2.20
PCE	PANEL DE CONTROL DE EXTINCION	1.40
	BOTELLAS DE AGENTE LIMPIO	EN PISO
	TUBERIA CONDUIT Ø18mm ADOSADA A TECHO, PARA CABLE FPL 2x18.	EN TECHO
NAC	TUBERIA CONDUIT Ø18mm ADOSADA A TECHO, PARA CABLE FPL 2x16.	EN TECHO
18	TUBERIA CONDUIT Ø18mm ADOSADA A TECHO	EN TECHO

DUCTERIA Y CANALIZACION

SIMBOLOGIA	DESCRIPCION
	BUZON DE COMUNICACIONES CON TAPA DE FIERRO 1000x1000x1200mm (ANCHO x LARGO x PROFUNDIDAD) – CAMARA TIPO 1.
	GABINETE DE SERVIDORES TIPO PISO 19" 45RU 800x1200x2150mm (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA)
	GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PISO 19" 42RU 800x1200x2000mm (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA)
	GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PARED 19RU 600x510x990mm (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA)
NOTA: EL DIAMETRO DE TUBERIAS ES 100mm	TUBERIA PVC-P ENTERRADA Ø100mm

LEYENDAS DE CAJAS

SIMBOLOGIA	DESCRIPCION	ALT. NPT	DIMENSIONES DE CAJAS (mm)	
	CAJA DE PASE PESADA EN F.G. EN PISO (EMPOTRADA)	NPT	1	CUADRADA 100x100x100
	CAJA DE PASE PESADA EN F.G. EN TECHO (ADOSADA)	TECHO	2	CUADRADA 150x150x150
	CAJA DE PASE PESADA EN F.G. EN MURO (EMPOTRADA)	SEG.REQ.	3	CUADRADA 200x200x200

CUADRO DE ETIQUETAS

EQUIPO ACI
DH-L1-P1-33
CORRELACION
NUMERO DE PISO
NUMERO DE LAZO
TIPO DE DETECTOR

(EJEMPLO ALEATORIO)

DT: DETECTOR DE TEMPERATURA
DH: DETECTOR DE HUMO
BL: BOCINA CON LUZ ESTROBOSCOPICA
F: ESTACION MANUAL SIMPLE
MA: MODULO AISLADOR DE FALLAS
MC: MODULO DE CONTROL
MI: MODULO DE MONITOREO
EA: SENSOR DE ANEGO

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:

BLOQUE / NIVEL	I.P.R.E. / I.P.S.
BLOQUE A/ 100 PISO	• CONSULTA EXTERNA • CALIFICACION CLINICA • FARMACIA • ADMISION DE PACIENTES • CAPACITACION • EMERGENCIA • ANATOMIA PATOLOGICA • CENTRAL • CASA MATERNA • CENTRO OBSTETRICO • CASA DE FUERZA • CENTRAL TERMICA
BLOQUE A/ 200 PISO	• CONSULTA EXTERNA • ADMINISTRACION • ARCHIVO CENTRAL INFORMACION • CONTROL ESTADISTICO • CENTRO DE COMPUTO • CENTRAL DE ESTERILIZACION • CENTRO DE MANTENIMIENTO A BIMCS DE EQUIPOS • SALA DE USOS MULTIPLES
BLOQUE A/ 300 PISO	• CONSULTA EXTERNA • RESIDENCIA DE PERSONAL
BLOQUE B	• LAVANDERIA
BLOQUE C	• PETROLEO/GLP
BLOQUE D	• CALLE AMBIENTAL
BLOQUE E	• TALLERES
BLOQUE F	• ALMACENES
BLOQUE G	• MODULO OPTIMIZADO TBC
BLOQUE H	• GUARDIANIA
BLOQUE I	• CTO. NUEVOS SERVICIO DE TELEFONI
BLOQUE J	• GUARDIANIA
BLOQUE K	• GUARDIANIA
BLOQUE L	• GUARDIANIA

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

Distrito:	Provincia:	Departamento:
TUMBES	TUMBES	TUMBES

ESPECIALIDAD:

COMUNICACIONES

PLANO:

PLANTA AZOTEA
SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ING. CARLOS D. GUZMAN UBILLUS CIP. 046597

CAD:

ARCHIVO:

FECHA:
ABRIL 2022

ESCALA:
1/50

LAMINA:

ACI- 30