


BLOQUE DE CIMENTACION PARA ARMADOS DE MT

CARACTERISTICA CONCRETO:

- El cemento será del tipo MS
- La piedra grande tendrá un tamaño máximo de 8".



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 10 KV, TRIFASICO PARA LA
 RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1 DEL DISTRITO, PROVINCIA Y
 DEPARTAMENTO DE TUMBES

CIMENTACION DE POSTE DE 15,00 m

	Ministerio de Salud
Diseño:	
Dibujante:	
CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO	
Esc.	S/E
Fecha:	2022

LAMINA N°
 05