



DIMENSIONES			
Tension	A (Aleta mayor)	B (Aleta menor)	C (Altura)
kV	mm.	mm.	mm.
15	102	92	340
27	102	92	390



**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**  
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 10 KV, TRIFÁSICO PARA LA  
 RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1 DEL DISTRITO, PROVINCIA Y  
 DEPARTAMENTO DE TUMBES

AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN DE 27 KV



Diseño:

Dibujante:

ELABORADO POR  
 CONSORCIO CONSULTOR  
 SAUL GARRIDO

LAMINA N°

Esc. S/E

08

Fecha: 2022